

社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査 に係るフォローアップ調査

ばく露の恐れのある施設

(前回調査分+今回調査における新規判明分)

《平成22年2月末時点》

○雇用均等・児童家庭局関係施設	3
○社会・援護局関係施設	5
○障害保健福祉部関係施設	7
○老健局関係施設	9

【記入要領】

1. 「報告時期」欄には、
 - ①平成21年10月9日付公表時において「措置予定」の施設は、「2009/10/9」と記載すること。
 - ②平成21年10月9日付公表より新たに判明したものは報告提出期限日を記載すること。
 2. 「公立・私立」欄のいずれかに「○」を記載し、施設種別及び施設名を記載すること。
 3. 「措置予定・未定」欄のいずれかに「○」を記載すること。その後、措置済となった場合は、「措置済」欄に「○」を付すこと。
 4. 「居室等～その他」欄の該当箇所に「○」を記載すること。
 5. 備考欄には現在の具体的な対応状況を記載すること。
- ※1. 欄外の「新」表示は今回調査で新たに加わったもの
- ※2. 居室等は、利用者が日常利用する室であり、例えば乳児室、ほふく室、保育室、学習室、遊戯室、集会室、機能回復訓練室その他これらに類するものを含む。
- ※3. 通路には、廊下、階段、玄関ホール、昇降口その他これらに類するものを含む。

雇用均等・児童家庭局関係施設

**「ばく露の恐れのある施設」
雇用均等・児童家庭局関係施設**

都道府県 政令市 中核市	報告時期	公立	私立	施設種別	施設名	日常利用 する場所			その他の場所			日常利用 する場所					その他の場所			備考欄 (現在の具体的な 対応状況)	
						措置 済	措置 予定	未定	措置 済	措置 予定	未定	居室 等	食堂	浴室	通路	その他	ボイ ラー 室	機 械 室	倉 庫		そ の 他
福島県	2009/10/9		○	助産施設	財団法人竹田総合病院				○								○	○			平成21年5月改築により措置済み。
新潟県	2010/3/5	○		保育所	松波保育園				○									○			平成21年2月14日囲い込み措置済み。
三重県	2009/10/9		○	保育所	大山田東保育園				○										○		その他とは屋根裏。設計図書によりアスベスト使用建材を確認し、分析調査を行ったところ、アスベスト使用なしと判明。
三重県	2009/10/9		○	保育所	大山田北保育園				○										○		その他とは屋根裏。設計図書によりアスベスト使用建材を確認し、分析調査を行ったところ、アスベスト使用なしと判明。
三重県	2009/10/9		○	保育所	安永保育園				○										○		その他とは屋根裏。設計図書によりアスベスト使用建材を確認し、分析調査を行ったところ、アスベスト使用なしと判明。
三重県	2009/10/9		○	保育所	和泉保育園				○										○		その他とは屋根裏。設計図書によりアスベスト使用建材を確認し、分析調査を行ったところ、アスベスト使用なしと判明。
京都府	2010/3/5		○	保育所	北小倉こひつじ保育園		○						○								現在閉鎖中。平成22年3月除去工事予定。(3月末完了見込み。)
佐賀県	2009/10/9	○		保育所	板部保育園				○									○			平成21年9月22日除去済み。
高松市	2009/10/9	○		保育所	川東南保育園		○											○			現在アスベスト除去工事中。(工期:平成22年3月19日まで)
松山市	2010/3/5	○		保育所	ふたば保育園	○													○		その他とは調理室天井。平成21年7月1日除去済み。
松山市	2010/3/5		○	保育所	垣生保育園	○													○		その他とは事務室天井及び壁。平成21年7月30日除去済み。

社会・援護局関係施設

「ばく露の恐れのある施設」

社会・援護局関係施設

都道府県 政令市 中核市	報告時期	公立	私立	施設種別	施設名	日常利用 する場所			その他の場所			日常利用 する場所					その他の場所			備考欄 (現在の具体的な 対応状況)	
						措置 済	措置 予定	未定	措置 済	措置 予定	未定	居室 等	食堂	浴室	通路	その他	ボイ ラー 室	機 械 室	倉 庫		そ の 他
新 千葉県	2010/3/5	○		地域福祉センター	松戸市総合福祉会館					○								○			空气中濃度測定により飛散の恐れ無し。平成22年9月～11月除去予定。
東京都	2009/10/9	○		社会事業授産施設	東村山市社会福祉センター					○								○			封鎖し立入禁止としている。平成22年度6月に除去予定。
富山県	2009/10/9	○		地域福祉センター	射水市新湊福祉会館					○									○		その他とは、元雑庫。現在閉鎖中。平成22年3月31日施設を廃止予定。
三重県	2009/10/9	○		火葬場	五ヶ所火葬場				○									○			平成21年8月封じ込め措置済み。
新 島根県	2010/3/5		○	救護施設	泉の園		○													○	空气中濃度測定により飛散の恐れ無し。平成22年11月に封じ込め等工事予定。
福岡県	2009/10/9	○		地方改善施設	みやこ町大型共同作業所					○								○			封鎖し立入禁止としている。現在、分析調査を実施中。

障害保健福祉部関係施設

「ばく露の恐れのある施設」
障害保健福祉部関係施設

都道府県 政令市 中核市	報告時期	公立	私立	施設種別	施設名	日常利用 する場所			その他の場所			日常利用 する場所					その他の場所			備考欄 (現在の具体的な 対応状況)
						措置 済	措置 予定	未定	措置 済	措置 予定	未定	居室 等	食堂	浴室	通路	その他	ボイ ラー 室	機 械 室	倉 庫	
岩手県	2009/10/9		○	身体障害者療護施設	瑞雲荘				○								○			平成21年10月10日措置 済み。
山形県	2009/10/9		○	身体障害者入所授産 施設	山形県コロニーセン ター					○									○	その他とは煙突。平成21 年度移転改築後、現在該 当建物解体中(平成22年 3月完了見込み)
山形県	2009/10/9		○	身体障害者通所授産 施設	山形県コロニーセン ター					○									○	その他とは煙突。平成21 年度移転改築後、現在該 当建物解体中(平成22年 3月完了見込み)
滋賀県	2009/10/9	○		知的障害児施設	滋賀県立近江学園					○									○	その他とは旧体育館の天 井。現在、除去工事中。 (平成22年5月末完了見 込み)
新 大阪府	2010/3/5	○		自閉症児施設	大阪府立精神医療セ ンター松心園					○							○		平成25年建て替え予定 毎年環境測定を実施し、 飛散は認められない。	
新 柏市	2009/10/9		○	知的障害者地域生活 援助事務所	グループホーム大 津ヶ丘					○								○	その他とは屋根裏。平成 22年5月～8月除去工事 予定。(8月中旬完了見込 み。)	

老健局関係施設

「ばく露の恐れのある施設」

老健局関係施設

都道府県 政令市 中核市	報告時期	公立	私立	施設種別	施設名	日常利用 する場所			その他の場所			日常利用 する場所					その他の場所			備考欄 (現在の具体的な 対応状況)		
						措置 済	措置 予定	未定	措置 済	措置 予定	未定	居室 等	食堂	浴室	通路	その他	ボイ ラー 室	機 械 室	倉 庫		そ の 他	
茨城県	2009/10/9		○	軽費老人ホーム	ハウス・デア・ゼーレ	○							○									施設改築移転済。平成21年4月に建物取り壊し完了済み。
茨城県	2009/10/9		○	特別養護老人ホーム	あやめ荘				○												○	設計図書によりアスベスト使用建材を確認し、分析調査を行ったところ、アスベスト使用なしと判明。
静岡県	2009/10/9	○		老人福祉センター	掛川市板沢老人福祉センター																○	平成19年3月31日に施設を封鎖し立ち入り禁止としている。建物は今後解体予定(時期未定)平成20年2月末時点で別の場所に施設移転している。
三重県	2009/10/9		○	在宅介護支援センター	嬉野在宅介護支援センター				○												○	設計図書によりアスベスト使用建材を確認し、分析調査を行ったところ、アスベスト使用なしと判明。
三重県	2009/10/9		○	地域包括支援センター	松阪第2地域包括支援センター				○												○	設計図書によりアスベスト使用建材を確認し、分析調査を行ったところ、アスベスト使用なしと判明。
新大阪府	2010/3/5	○		老人福祉センター	泉佐野市立社会福祉センター	○																平成22年2月2日除去済み。
高知県	2009/10/9	○		介護予防拠点	須崎市社会福祉センター		○															空气中濃度測定により飛散の恐れなし。平成22年3月31日閉鎖予定。
佐賀県	2009/10/9	○		老人福祉センター	太良町老人福祉センター	○																当該施設は廃止。平成22年1月建物解体済み。
大阪市	2009/10/9		○	老人憩の家	今宮老人憩の家				○												○	封じ込み処置済みであることを確認。
広島市	2009/10/9		○	養護老人ホーム	喜生園		○															空气中濃度測定により飛散の恐れ無し。平成22年度中措置予定。
新富山市	2010/3/5		○	老人デイサービスセンター	ありがとうの家	○			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	平成22年2月25日除去済み。

「ばく露の恐れのある施設」

老健局関係施設

都道府県 政令市 中核市	報告時期	公立	私立	施設種別	施設名	日常利用 する場所			その他の場所			日常利用 する場所					その他の場所			備考欄 (現在の具体的な 対応状況)	
						措置 済	措置 予定	未定	措置 済	措置 予定	未定	居室 等	食堂	浴室	通路	その他	ボイ ラー 室	機 械 室	倉 庫		そ の 他
下関市	2009/10/9	○		老人休養ホーム	下関市老人休養ホーム満珠荘		○					○			○						現在休館中(H19. 4. 1より)。平成22年11月措置予定。
長崎市	2009/10/9		○	老人デイサービスセンター	長崎市琴海地区ゆうゆう号老人デイサービスセンター					○						○					平成22年11月に除去予定。