変状時点検表

別紙３

１．この点検表は、日常点検で見つかった土砂崩壊の前兆現象の進行状況を変状項目・箇所ごとに点検し、確認するためのものである。（なお、設計・施工段階別点検表で確認された亀裂なども同様とする。）
２．日常点検表において変状が発見された場合は、この点検表の点検実施欄の該当項目に○印をつけ、変状箇所欄に該当箇所（詳細な位置、必要に応じて図示）を明記の上、点検する。点検頻度は日常点検よりも多く行う。なお、変状項目・箇所以外については引き続き日常点検表を用いて行う。
３．亀裂などの変状の進行状況は、下記点検表の「現象」や項目ごとの「解説」「現象・判断基準」に合致しているかどうかで判定し、該当する項目の有か無に○印をつける。
４．変状などの進行が確認（有に○印がついた状態）された場合は、一時作業を中断した上で、措置項目の安全措置を施し、該当する措置項目に○印をつける。
５．変状などの進行が確認された場合は、発注者に報告するとともに、異常時対応シートを作成し、シートに従い必要な対応を行う。

工事名		変状箇所		施工会社	

位置	点検実施（○をつける）	項目	現象	月日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
				点検時期または時刻	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）
切土部		①切土こう配	丁張りと合致していない		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		②亀裂	進展している		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		③はらみ	進展している		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		④落石	小石程度が連続して起きている		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		⑤崩壊	肌落ち等が連続して起きている		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		⑥湧水	量に変化が起きている		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
			濁りが発生している		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		⑦浮石・転石	変状が見られる		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
残斜面及び周辺		②亀裂	進展している		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		③はらみ	進展している		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		④落石・⑤崩壊	増加、拡大している		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		⑦浮石・転石	変状が見られる		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		⑧樹木	樹木の傾斜などに変化がある		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		⑨構造物	変状が進んでいる		有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
ほか		⑫特記すべき現象（　　）			有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無
		⑬その他（内容：　　）			有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無	有　無

措置項目（複数可）										
（１）引き続き変状を観察する（措置なし）										
（２）変状のモニタリングを実施する										
（３）監視員を配置する										
（４）変状のある付近を立入禁止にする										
（５）変状のある付近での作業を中断し、退避する										
（６）異常時対応シートに記載して報告する										
点検者サイン										
確認者サイン										