

質 疑 応 答 書

平成28年 3月14日

業 者 各 位

支出負担行為担当官
国立療養所松丘保養園 事務長

照会のあった下記について、回答いたします。

工事名 国立療養所松丘保養園受水槽更新整備工事

番 号	区 分	図面番号	仕様書類	質 疑	応 答
1	機器表	M-04・ 11～13		水槽架台が鋼製平架台となっておりますが、詳細図ではSUSで明記されております。どちらでしょうか	M-11～13図によるSUSとします。
2	工事手順			水槽入替に伴う施工条件及び切替手順等について御教示願います。	井水受水槽、市水受水槽は断水なしで施工、高架水槽入れ替え時のみ6時間程度断水とするが、時期及び時間帯は協議する事。

