

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	5月28日	15:25	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市水道事業	原子力センター福島支所	5月30日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	5月28日	14:00	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市高湯簡易水道事業	福島市町庭坂地内	5月28日	14:45	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	5月28日	14:25	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市富田町地内	5月29日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	5月29日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市熱海町地内	5月29日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	5月29日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	5月29日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	5月29日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	5月29日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	5月29日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	5月29日	7:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市西山地内	5月29日	7:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上坂下地内	5月29日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地内	5月29日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	飲用井戸等	相馬市初野地内	5月29日	7:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	5月28日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市岳簡易水道事業	岳温泉郵便局	5月28日	8:05	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市洪川地区簡易水道事業	吉倉高齢者能力活用センター	5月28日	9:55	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	岩代図書館	5月28日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	5月29日	6:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	5月29日	7:40	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田地内	5月29日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	5月29日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	5月29日	8:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市水道事業(船引地区)	船引浄水場	5月29日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	5月29日	7:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古町戸屋地内	5月28日	18:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	上移上町給水組合	移出張所	5月29日	7:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	5月29日	9:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	5月29日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	5月29日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市寺内地内	5月29日	7:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	月館総合支所	5月29日	6:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	5月29日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	5月29日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	5月28日	13:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	5月28日	13:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
国見町	国見町水道事業	国見町泉田地内	5月28日	14:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	5月28日	14:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	5月28日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	5月28日	15:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	飲用井戸等	山木屋郵便局	5月29日	11:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	5月29日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町寄岩地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町叶津地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町石伏地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町黒谷倉谷地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見町向給水組合	只見町布沢地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
只見町	八乙女給水組合	只見町塩ノ岐上八乙女地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町名古屋町地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子集会所	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町磐根高森地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町柳津簡易水道事業	柳津町役場	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町中野簡易水道事業	柳津町郷戸地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町湯八木沢・五畳敷簡易水道事業	五畳敷集会所	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	柳津町西山支所	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町砂子原簡易水道事業	黒沢集会所	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)													
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I	
柳津町	柳津町冨中簡易水道事業	柳津町冨中地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町大成沢簡易水道事業	柳津町大成沢地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町琵琶首簡易水道事業	柳津町琵琶首地内	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町牧沢簡易水道事業	牧沢集会所	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町久保田簡易水道事業	柳津町久保田地内 (水源:字畑夕甲)	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町久保田簡易水道事業	柳津町久保田地内 (水源:字高尾峰)	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町藤簡易水道事業	藤中央集会所	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
柳津町	柳津町石坂・長窪簡易水道事業	石坂集会所	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集 落排水処理施設	5月29日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	三春町過足簡易水道事業	三春町過足地内	5月29日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	小野町水道事業	小野町役場	5月29日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	飲用井戸等	小野町小野新町宿 ノ後地内	5月29日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川内村	飲用井戸等	川内村下川内町尻 地内	5月28日	11:01	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	5月29日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	5月29日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	5月29日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	5月29日	9:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを指す。検出下限値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³¹I、¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出下限値は、概ね5Bq/kgから15Bq/kgの範囲である。