

応急仮設住宅の設備等に係る改善点（自由記載欄の主な内容）

1 玄関

- ① 玄関を開けると雨・風が入り込む（庇が小さい、玄関を囲ってほしい等）（345）
- ② 狭くて靴や下駄箱等が置けない（168）
- ③ 網戸がほしい（蠅が入る、風通しをよくするため）（99）
- ④ 玄関に入るまでの段差が有るのでバリアフリーにして欲しい（47）
- ⑤ 玄関到下駄箱がほしい（41）
- ⑥ その他（132）
 - ・ 床との段差がない（玄関と台所の床の高さが同じ）
 - ・ 玄関まわり（風防室と玄関の隙間等）の雨漏りがひどい
 - ・ ビニールトタンで雨音がうるさい
 - ・ 玄関にブザーをつけてほしい
 - ・ 玄関の鍵がかかりづらい

2 居室

- ① 狭い（物置き（収納）スペースがない、居住している人数に比して狭すぎる、プライバシーがない等）（307）
- ② 畳を敷いてほしい（168）
- ③ 仕切りがアコーディオンカーテンでプライバシーがない、冬の寒さが大変（99）
- ④ 風通しが悪い、湿気がひどい、結露が発生する（42）
- ⑤ 音がうるさい（歩いた際の床の音、防音がなく隣の音が聞こえる等）（23）
- ⑥ その他（78）
 - ・ 障害者が生活するには、大変不便な間取り
 - ・ 縦長の部屋は不便。（逆に横長の場合は、エアコンの効き目が悪い）

3 浴室

- ① 追焚き機能がほしい（関連して、給湯の際の温度調節機能をほしいとの意見もあり）（138）
- ② 浴槽、洗い場が狭い（93）
- ③ 換気が悪い、窓がほしい（88）
- ⑤ 高齢者や障害者にとって使用に不便を感じる（湯船の位置が高い、浴槽の床が滑りやすい等）（73）
- ⑥ 脱衣所がない、狭い（35）
- ⑦ 浴室のシャワーの位置が使い勝手が悪い（34）

- ⑧ 浴室の洗面台が使いづらい (24)
- ⑨ その他 (62)
 - ・ 浴室の水の排水の流れが悪い
 - ・ 蛇口が非常にきつい (子供やお年寄りには特に不便)
 - ・ 浴室内に2～3人用のタオル掛けがほしい
 - ・ タオル掛け等のフック吸着盤がすぐ外れてしまう (壁のクロスに凹凸があるためとの意見あり)

4 トイレ

- ① 窓がほしい (68)
- ② ウォシュレットがほしい (30)
- ③ 障害者・高齢者にとって使いづらい (段差がある、設備がない、手摺りが片方しかない等の意見あり) (26)
- ④ トイレの中に物を置く棚がほしい (7)
- ⑤ 便器の暖房装置がほしい (11)
- ⑥ 狭い (16)
- ⑦ その他 (32)
 - ・ 鍵が閉まりにくい
 - ・ トイレのスイッチが中にあるので暗くて見えにくい

5 台所

- ① 調理のスペースが狭すぎる (まな板を置くスペースがない、作った食事を置くスペースがない等) (185)
- ② 棚や収納スペースがほしい (73)
- ③ シンクが狭い (53)
- ④ 窓がなく換気が悪い、暗い (30)
- ⑤ その他 (104)
 - ・ ガスコンロの位置が壁に近すぎ危険
 - ・ 流し台の水の流れが悪い
 - ・ 台所の位置が高すぎる (子ども、年寄りには危険)

6 冷暖房設備

- ① 冷暖房設備が各部屋にほしい (居間だけ、寝室だけ、部屋が仕切っているため隣の部屋に冷風がいかない等) (118)
- ② 冬期の暖房設備 (コタツ、ストーブ) が必要 (23)
- ③ その他 (15)
 - ・ エアコンの取付位置が悪い (非効率)
 - ・ 室外機が地面に置かれているため、台を設置してもらいたい。(積雪時は大変)

7 換気設備

- ① 冷暖房がある部屋以外は熱気、湿気がこもるので換気扇が数カ所ほしい（特に浴室、トイレに換気扇・窓がほしいとの意見が多い）（66）
- ② その他（29）
 - ・換気扇のスイッチを入れにくい
 - ・強風・強雨の際に雨漏りがする
 - ・ガスレンジの上にフードが欲しい
 - ・換気扇の音がうるさい（ONにした時など）

8 収納スペース

- ① 収納スペースが狭い・少ない（各部屋に収納が必要、物置きが必要、押入の上段に棚がほしい）（661）
- ② その他（17）
 - ・収納スペースに扉が欲しい
 - ・カーテンでなく、扉にして欲しい（地震の時、物が落ちてくるため危険）

9 窓・サッシ

- ① 窓・サッシが小さい（風通しが悪い、窓が床までない）（95）
- ② 窓に庇がない（30）
- ③ 窓が少ない（トイレ・浴室・台所に窓がほしい等）（28）
- ④ 湿気、結露がひどい（22）
- ⑤ 窓に網戸がない（12）
- ⑥ 冬の寒さを考えると二重サッシ・ペアガラスが必要（10）
- ⑦ その他（47）
 - ・サッシの枠が邪魔
 - ・窓枠に隙間があり虫が入る
 - ・開閉時のサッシの音がうるさい（開閉がきつい、重たい）
 - ・窓ガラスに目隠し（くもりガラス）が欲しい。（カーテンをしないと丸見え）

10 物干し

- ① 物干しが小さい（人数に比して、シーツやタオルケットでいっぱい、布団がほせないなど）（192）
- ② 天気が悪くと干せない（雨が降ると洗濯物が濡れる、物干場に庇がほしい、庇をもう少し長くしてほしい）（101）
- ③ 窓が小さく、掃き出し窓でないので、窓から洗濯物を干せない、玄関からまわっていくのが大変（35）
- ④ その他（55）

- ・隣の仮設とすぐそばなので洗濯物が干しづらい
- ・洗濯物を干す縁台がないので大変
- ・物干しを頑丈な物にして欲しい（重い物が干せない）

1 1 床

- ① きしみが酷く、床の所々で隆起している（足が不自由な人は危ない）（49）
 - ② 畳を敷いて欲しい（暑さ寒さ対策として、座るのが痛い）（42）
 - ③ 歩く音（特に子供）、物を落としたり倒したりする音が響く（33）
 - ④ 湿気が多くカビが出やすい（19）
 - ⑤ 隙間から虫が出てくる（大量のダニの発生など）（12）
 - ⑦ その他（29）
- ・床のじゅうたんの上を歩くと足の裏が黒くなる
 - ・床が堅いので痛い
 - ・床に穴が開いている

1 2 壁

- ① 壁が薄いため音が漏れやすい（防音対策がなってない）（118）
 - ② 断熱効果が無い（夏暑く、冬は寒い）（37）
 - ③ 壁にフックの取付や張り物を認めて欲しい（9）
 - ④ 隙間だらけで冷気や虫が入ってくる。（8）
 - ⑤ 壁をあけて欲しい（アコーディオン化、冷暖房効果の向上）（6）
 - ⑥ その他（23）
- ・コンセントの差し口や配線をカバーしている部分が剥き出し
 - ・木造立てにして欲しかった

1 3 天井

- ① 隙間が多い（目張りテープによる補修、テープに虫がびっしり）（14）
 - ② 天井が低い（すぐに暑くなる、圧迫感がある、息苦しい）（11）
 - ③ 天井が薄いため音がうるさい（雨音、隣人の声）（4）
 - ④ その他（20）
- ・洗濯物が干せるようにフックが欲しい
 - ・天井窓が欲しい
 - ・天井にも断熱材を入れて欲しい。

1 4 屋根、庇（ひさし）

- ① 屋根、庇（ひさし）が短いので長くして欲しい（雨が直接当たる、日差しが直接入る、雨が降ると洗濯物が干せない、玄関に雨が吹き込む）（217）
- ② 庇（ひさし）が無いので欲しい（玄関、物干しなど）（168）

③音がうるさい（雨の降る音、鳥の歩く音が増える）（15）

④その他（43）

- ・屋根が平なので雪が降った時が不安
- ・熱が伝わりやすく暑くてしょうがない（屋根が焼ける）
- ・雨漏れがある

15 雨どい

①雨どいが無いため付けて欲しい（雨水の落ちる音がうるさい、砂利が掘れてしまい跳ね返りがすごい、屋根下や床下にがすぐにみずたまりになる。）

（244）

②その他（22）

- ・雨どいの役目を果たしていない

16 本体設備その他

①ぬれ縁が欲しい

②BSテレビが受信できない

③建物に虫が入ってくる

④窓はどちらか一つは、はき出しがよい。（火事などに備えて）

⑤浄化槽の排水設備が不完全なのか、臭気がすごい。

⑥作ったハウスメーカーにより差があるのはしょうがないが、基本的な仕様は合わせて欲しかった。（差がありすぎる）

⑦消化器を各世帯に1個欲しい。

⑧障害者にとっては不便な作りと設備

⑨全体的に風通しが悪い

⑩仮設住宅の規格を根本的に見直すべき

⑪部屋の間取りや配置が不便

⑫2DKのはずだが、どうみてもダイニングキッチンには見えない

⑬30Aでは容量が少なすぎる

17 外灯

①外灯が少ない（通路が暗いため物騒）（105）

②外灯が窓の所にあり、網戸から虫が入る（配置が悪い）（11）

③家の前（玄関先）に外灯が無い（7）

④その他（4）

- ・設備はよいが、電気料金は公費でお願いしたい。
- ・外灯が家の前にあり、明るくて眠れない

18 側溝

- ① 側溝が無い、あるいは数が少ないため、雨水が溜まる（床上浸水になりそうな時もある）（50）
※溜まった雨水（放射能水）の有る場所が子供達の遊び場となっており危険
- ② 側溝から悪臭がする（4）
- ③ 床下に雨水が流れ込み、部屋がカビ臭くなる（3）
- ④ その他（7）
 - ・側溝が土のため崩れやすい
 - ・側溝の蓋が無いところがあり危険

19 通路

- ① 舗装されていない（砂利道）ので歩きにくい（特に老人、子供、車いすの方）（298）
- ② 雨が降ると水はけが悪い（47）
- ③ 通路が狭い（車がすれ違えない、棟の間が狭いため話し声が聞こえる）（26）
- ④ 車が通ると騒音と砂ぼこりが酷い（21）
- ⑤ 車を駐車場に止めずに玄関の前に止める（玄関前まで入ってくる）（7）
- ⑥ その他（26）
 - ・仮設住宅入り口の通路が急坂で危険
 - ・コミュニティ形成のためにベンチテーブル等の設備を増やして欲しい

20 住戸案内板

- ① 住戸案内板を設置して欲しい（20）
- ② 戸番号だけでなく名前（世帯主名）も入れて欲しい（19）
- ③ 住居案内版が小さくて見づらい、判りにくい（5）
- ④ その他（9）
 - ・敷地内の簡単な地図を載せて欲しい
 - ・敷地外からも仮設住宅への行き方が分かるように案内版が欲しい
 - ・案内版にガラスがないため、雨風によって剥がされやすい
 - ・入居の出入りが有った場合は、入居者名の更新をして欲しい

21 掲示板

- ① 掲示板がほしい（12）
- ② みんなが見る場所、見やすい場所に設置をしてほしい。敷地が広いので数を増やして欲しい。（集会場にしかない）（10）
- ③ その他（8）
 - ・回覧板も活用した方がコミュニケーションを図れる
 - ・掲示板はあるが、コンパネなど簡易的な物なのでちゃんとした物が欲しい

- ・ 掲示板が有効に活用されていない（行事、広報、ゴミの日、当番医の情報など）

2 2 集会所、談話室

- ① 集会所、談話室がほしい（65）
- ② 自由に利用できるようにして欲しい（市が鍵を管理している、いつから利用できるか役所から連絡がない）（17）
- ③ 有効活用されていない（委託事業者の事務所代わり、集まる機会無し）（13）
- ④ その他（19）
 - ・ 集会所に役所の常駐者が居るようにして欲しい。（相談事対応）
 - ・ 備品の整備（囲碁、将棋などの娯楽用品、図書、事務用机、座布団、災害時の消火設備など）をして欲しい
 - ・ 集会所の管理者に差別的な発言や行動が見られる
 - ・ 談話室が狭い
 - ・ 集会所（談話室含む）にも冷暖房設備を設置して欲しい

2 3 その他

- ① 駐車場が遠い、狭い、増設して欲しい（1世帯に1台以上）、舗装して欲しい
- ② 外に物置を設置して欲しい
- ③ 敷地周りの雑草の刈り込み、木の伐採が必要（アリ、害虫の侵入対策）
- ④ ゴミ置きスペースが無い、ゴミネットが欲しい
- ⑤ 外にも水道が欲しい（洗い場など）
- ⑥ 携帯電話が圏外になる
- ⑦ 仮設内での子供の遊ぶ場所が無い
- ⑧ 仮設住宅に配慮した公的施設の設置が必要（郵便ポスト、バス停、ATMなど）
- ⑨ 防災無線の設置をして欲しい
- ⑩ 仮設住宅までの道路（敷地外）を整備して欲しい
- ⑪ 自転車置き場が欲しい
- ⑫ ペットエリア（ペット専用の飼う場所）が欲しい
- ⑬ 駐車場でないところに駐車している
- ⑭ 回覧板が必要
- ⑮ 子供が遊べる遊具など公園が欲しい
- ⑯ 敷地内に簡単な買い物が出来るくらいの店が欲しい（周囲に商店が無い）
- ⑰ 買い物場所が遠いので（最寄りで8km～10km）、バス路線を設置して欲しい
- ⑱ 住宅の敷地の出入り口にミラーが有る方がよい（車が危険）
- ⑲ ゴーヤカーテンが邪魔（狭い通路が更に狭くなった、育たなくて全くカーテンになっていない）
- ⑳ 鉄道の側なので、防音壁が欲しい。