

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
—	白河地方水道用水供給事業	芝原浄水場	9月15日	8:05	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市水道事業	原子力センター福島支所	9月16日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	9月15日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	9月15日	8:25	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	9月15日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市富田町地内	9月15日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	9月15日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	9月15日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市熱海町地内	9月15日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市水道事業	白河市双石向井地内	9月14日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	9月14日	14:15	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	9月14日	14:40	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市田島地内	9月14日	15:10	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市本沼地内	9月14日	15:20	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野地内	9月14日	14:25	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸地内	9月14日	13:55	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地地内	9月14日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸赤仁田地内	9月14日	14:05	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	9月15日	8:16	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
須賀川市	須賀川市上水道事業	榊衝市民サービスセンター	9月15日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	9月15日	7:07	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	9月15日	8:34	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	9月15日	8:53	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	9月15日	7:36	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	9月14日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	9月14日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	9月14日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	9月15日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	9月15日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	9月15日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	9月15日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	9月15日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	9月15日	8:44	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	9月15日	8:48	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	9月15日	9:02	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	9月15日	8:56	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	9月15日	9:37	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	9月15日	9:22	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	9月15日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	9月15日	9:36	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町小林地内	9月15日	10:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町福井地内	9月15日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	9月15日	9:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	9月15日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	9月15日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町黒谷倉谷地内	9月15日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
只見町	只見町向給水組合	只見町布沢地内	9月15日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
只見町	八乙女給水組合	只見町塩ノ岐上八乙女地内	9月15日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
只見町	坂田原給水組合	只見町坂田地内	9月15日	10:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷出ヶ原地内	9月15日	10:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	9月15日	10:07	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	9月15日	10:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	9月15日	9:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	9月15日	9:08	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	第3浄水場	9月15日	9:19	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	9月15日	9:44	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	9月15日	9:21	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町高陽根地内	9月15日	10:19	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	9月15日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西会津町	柴崎簡易水道事業	西会津町豊洲柴崎地内	9月15日	10:19	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	9月14日	13:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	9月14日	14:22	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	9月14日	14:44	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	9月14日	14:24	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	9月14日	14:11	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	9月15日	7:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	9月14日	13:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	9月14日	13:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	9月14日	13:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	9月14日	13:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	9月14日	14:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	棚倉町漆草地内	9月14日	13:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野地内	9月14日	13:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町体育センター	9月14日	13:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	9月14日	13:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	9月14日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
塙町	塙町水道事業	川上加圧ポンプ場	9月14日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
塙町	塙町水道事業	笹原公民館	9月14日	13:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	9月14日	13:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町水道事業	埴町台宿地内	9月14日	13:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	9月14日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	9月14日	13:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町水道事業	埴町竹之内地内	9月14日	13:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	9月14日	13:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	鮫川村渡瀬簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	9月14日	13:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	9月15日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	玉川村上水道事業	川辺処理場	9月15日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
平田村	平田村簡易水道事業	乙空釜浄水場	9月15日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
浅川町	浅川町上水道事業	浅川町役場	9月15日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内	9月14日	15:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川地内	9月14日	16:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町仁田第1給水施設	古殿町松川仁田地内	9月14日	15:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川小名沢地内	9月14日	16:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川水沼地内	9月14日	15:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	9月14日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	9月14日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	9月14日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	9月14日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを指す。検出下限値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³¹I、¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出下限値は、概ね5Bq/kgから15Bq/kgの範囲である。