

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	9月25日	14:45	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市水道事業	原子力センター福島支所	9月27日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	9月25日	14:00	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市高湯簡易水道事業	福島市町庭坂地内	9月25日	14:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	9月25日	14:20	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市岳簡易水道事業	岳温泉観光協会	9月25日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市渋川地区簡易水道事業	吉倉高齢者能力活用センター	9月25日	9:50	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田地内	9月25日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市富田町地内	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市熱海町地内	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	9月26日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	9月26日	9:25	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	9月26日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	9月26日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	9月24日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	9月24日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	9月24日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	9月24日	16:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	9月24日	16:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	9月24日	13:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	9月24日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	9月24日	15:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	9月26日	7:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田 地内	9月26日	7:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上坂下地 内	9月26日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地内	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	飲用井戸等	相馬市山上中井塚 地内	9月26日	7:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	9月25日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	岩代図書館	9月25日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	9月26日	6:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	9月26日	7:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新 田地内	9月26日	7:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分 館	9月26日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	9月26日	8:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	9月26日	8:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出 地内	9月26日	6:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道 戸屋地内	9月26日	5:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	上移上町給水組合	移出張所	9月26日	7:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
南相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿 島地内	9月26日	7:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	伊達市月館町御代 田川原地内	9月25日	12:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	9月26日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	9月26日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	9月25日	12:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原下館地 内	9月25日	13:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化 センター	9月25日	14:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田地内	9月25日	14:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	9月25日	14:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	9月25日	14:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	飲用井戸等	山木屋駐在所	9月26日	13:37	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町月輪地区簡易水道事業	都沢集会所	9月26日	9:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町月輪地区簡易水道事業	関脇消防屯所	9月26日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町月輪地区簡易水道事業	壺下集会所	9月26日	8:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町市沢簡易水道事業	猪苗代町若宮地内	9月26日	8:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町中の沢簡易水道事業	中の沢保育所	9月26日	9:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町高森簡易水道事業	高森集会所	9月26日	9:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町木地小屋簡易水道事業	木地小屋集会所	9月26日	9:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町達沢簡易水道事業	達沢消防屯所	9月26日	9:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町宮下簡易水道事業	大谷活性化センター	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	9月26日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	9月26日	8:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町桧原簡易水道事業	三島町桧原地内	9月26日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷地内	9月26日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町間方簡易水道事業	三島町間方地内	9月26日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	9月26日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	9月26日	7:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町小山簡易給水施設	三島町名入字小山地内	9月26日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	9月26日	8:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	9月26日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	9月26日	7:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水2)	9月26日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	9月26日	7:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	9月26日	7:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町沼沢地内	9月26日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	9月26日	7:13	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地区内	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地区内	9月26日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	9月26日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地区内	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	9月26日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
会津美里町	会津美里町関山簡易水道事業	関山浄化センター	9月26日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
会津美里町	会津美里町新鶴簡易水道事業	新鶴浄化センター	9月26日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	9月26日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	三春町過足簡易水道事業	三春町過足地区内	9月26日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	小野町水道事業	小野町役場	9月26日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊寺下地区内	9月26日	7:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
広野町	双葉地方水道事業	小滝平浄水場	9月24日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
川内村	飲用井戸等	川内村下川内マリ山(表流水1)	9月25日	9:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを指す。検出下限値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³¹I、¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出下限値は、概ね5Bq/kgから15Bq/kgの範囲である。