

共通事項（点検・保全・安全管理）

作 業	危険性又は有害性と発生のおそれのある災害の例
点検 (フォークリフト)	フォークリフトの爪を上げて点検中、誤って他の作業員が昇降レバーに触れたに ので、急に爪が下がり、点検者に激突して頭部を骨折する
点検 (高所作業)	高所設備の点検中、作業員が安全帯を付けていなかったため、点検歩廊上で 足を滑らして転落し、全身を強打する
点検 (停止確認)	設備の修理完了後、試運転を行っていたとき、異常に気づいても設備を停止し ないで作業をしたため、回転部に工具が触れて跳ね、顔に激突し打撲する
点検 (廃液タンク)	廃液保管タンクの配管を点検していたとき、腐食した配管から廃液がこぼれ、作 業員が手に触れて火傷する
点検 (脱臭装置)	脱臭装置の点検を行うため、カバーをはずしたとき、中にあった高温の活性炭が こぼれ落ちて作業員が手に火傷する
点検 (焼却炉)	焼却炉の点検のため炉内に入ったとき、炉内が狭かったため、作業員が頭を強 打する
	焼却炉の点検のため炉内に入ったとき、炉内に粉じんが充満しており、作業員が 保護マスクをしていなかったため、呼吸困難で倒れる
	焼却炉の上部を点検中、足元が不安定だったため、作業員が転倒して転落し、 足を骨折する
	焼却炉の点検のため炉内に入ったとき、炉内が酸欠状態だったため、作業員が 酸欠になる
点検 (焼却炉・ スイッチ操作)	焼却炉冷却ポンプを点検中、他の作業員が誤ってスイッチを入れたため、ポンプ から熱水が飛び出し、作業員が全身を火傷する
	焼却炉の排ガス中和ポンプを点検中、他の作業員が誤ってスイッチを入れたの で、ポンプからアルカリ液が噴出し、作業員の目に入り薬傷を負う
	焼却炉の点検・修理作業を行っていたとき、他の作業員が誤ってスイッチを入 れたため、作業員が回転部に挟まれ腕を骨折する
	焼却炉を点検中、他の作業員がスイッチに誤って触れたため、通電されて作業 員が感電する
点検 (焼却炉・高温)	焼却炉の点検を行っていたとき、作業員が高熱部分に誤って触れたため、手を 火傷する
	水冷式ガス冷却システムの焼却炉で、スチームパイプ点検のためパイプを取りは ずしたとき、スチームが高温だったため、作業員が手を火傷する
	焼却炉の点検のため炉内に入るとき、温度確認を怠ったため、炉内がまだ高温 で作業員が顔を火傷する
点検 (集塵機・ スイッチ操作)	集塵機のカバーをはずして点検中、他の作業員が誤ってスイッチを入れたため、 回転部で作業員が指を骨折する
点検 (コンベア・ スイッチ操作)	設備の点検途中であるにもかかわらず、他の作業員が点検終了と思いこみ、駆 動スイッチを入れたため、ベルトコンベアに全身を挟まれて打撲する
保全 (保護具不着用)	ストレーナーの清掃時に、保護面を着用せずに作業をしたため、顔に廃液が飛 散し、薬傷を負う
	草刈機で作業員が草刈り作業中、保護具を着用していなかったため、跳んでき た小石が目当たり負傷する
保全 (分解整備)	機器類を分解・整備していたとき、部材が重かったため、支えきれずに落下させ て足を打撲する