

# 特別養護老人ホームにおける加湿器 からの感染事例

旧

- 2017年12月、大分県国東市の老人ホームで80歳代の男性が2人レジオネラ肺炎。2018年1月にもショートステイ利用の90歳代の男性が1名発症して死亡。
  - 風呂場、空調機器、加湿器の検査をしたところ、加湿器2か所から検出。タンク内にはぬめりが確認され、22万個/100mLのレジオネラ属菌が検出された。亡くなった男性の部屋に加湿器はなく、感染者の部屋と近かった。
  - 加湿器は超音波式で、水は毎日交換、週に一度はブラシで洗浄されていたという。
  - 高齢者約50人が入所し、インフルエンザ対策として53台が使用されていた。
  - 加湿器をすべて新品に交換する予定。
- 大分合同新聞、レジオネラ菌3人感染 高齢男性1人死亡 国東の施設、2018年1月22日；朝日新聞、「加湿器にレジオネラ菌」で戸惑い インフル対策で設置、2018年1月26日；毎日新聞、レジオネラ菌 3人感染、1人が死亡 加湿器から広がる 国東の施設、2018年1月20日；大分県Press Release, 2018年1月19日

# 特別養護老人ホームにおける加湿器 からの感染事例

新

- 2017年12月、大分県国東市の老人ホームで80歳代の男性が2人レジオネラ肺炎。2018年1月にもショートステイ利用の90歳代の男性が1名発症して死亡。
  - 風呂場、空調機器、加湿器の検査をしたところ、加湿器2か所から検出。タンク内にはぬめりが確認され、22万個/100mLのレジオネラ属菌が検出された。亡くなった男性の部屋に加湿器はなく、感染者の部屋と近かった。
  - 加湿器は超音波式で、水は毎日交換、週に一度はブラシで洗浄されていたという。
  - 高齢者約50人が入所し、インフルエンザ対策として23台が使用されていた。
  - 加湿器をすべて新品に交換する予定。
- 大分合同新聞、レジオネラ菌3人感染 高齢男性1人死亡 国東の施設、2018年1月22日；朝日新聞、「加湿器にレジオネラ菌」で戸惑い インフル対策で設置、2018年1月26日；毎日新聞、レジオネラ菌 3人感染、1人が死亡 加湿器から広がる 国東の施設、2018年1月20日；大分県Press Release, 2018年1月19日