

ブランチ作業における墜落死亡災害概要(平成20年～平成24年)

No.	発生年月	発生場所	業種	概要
1	平成20年3月	東京	ビルメンテナンス業	8階建てビルの5階窓ガラス清掃作業中、バランスを崩し、ブランチ台から落下した。なお、被災者はグリップを使用していなかった。
2	平成20年11月	埼玉	ビルメンテナンス業	ビルの窓ガラス清掃作業中、ロープが切れて墜落した。 なお、通常は事業場の用意した作業用具等を使用して作業を行っており、被災当日も、作業用具を積んだ作業車が現場に到着後作業を開始する予定だったが、作業車到着前から、被災者は独断で現場に長期間放置されていた所有者不明の作業用具(ブランチとロープ)を使用して作業を行っていた。
3	平成20年11月	東京	その他の建設業	6階建てビルの外壁塗装工事中、5階からロープごと墜落した。
4	平成22年1月	宮城	ビルメンテナンス業	12階建てのホテルの窓ガラス清掃作業のため、屋上からロープを垂らし、ぶら下がりながら作業を行う際、屋上に結んだロープがほどけて12階屋上から1階に転落した。
5	平成22年6月	東京	ビルメンテナンス業	8階建てビルの6階窓ガラス清掃作業中、ロープが金属製雨どいと接触している部分で切断し、転落した。
6	平成22年8月	栃木	ビルメンテナンス業	ビルの窓ガラス清掃作業の準備中、屋上から転落した。なお、メインロープとライフラインはとっていた。
7	平成22年11月	福島	ビルメンテナンス業	火力発電所にて窓ふき作業準備中に、タービン棟の屋上から約21m下に墜落した。
8	平成22年12月	愛知	ビルメンテナンス業	7階建てビルの外壁を清掃中、メインロープとともに墜落した。
9	平成23年8月	東京	ビルメンテナンス業	10階建てビルのガラス清掃作業中、8階位からロープごと落下した。
10	平成24年4月	東京	ビルメンテナンス業	ホテルの屋上にてガラス清掃のためにロープ作業の準備中、柵を乗り越えようとしたときに、勢いあまって建物の外へ落下した。

資料出所:労働者死傷病報告