日常点検表

別紙２

工事名		点検箇所		施工会社	
設計・施工段階別点検表で確認された現象の有無	無　・　有　（その現象＝　　）				

１．この日常点検表は、斜面の崩壊を予知し、労働災害を防止するために、斜面の変状をいち早く発見するために使用する。
２．この日常点検表は、斜面掘削工事、切土部での擁壁工事などの作業開始前、作業終了時、大雨時、中震以上の地震の後などに使用する。
３．点検の結果、該当する項目がある場合は、その項目に“○”をつけ、該当しない場合は“レ”又は“ー”をつける。
４．点検の結果、いずれかの項目に“○”印がついた場合、「変状時点検表」を用いて変状の推移を確認し、必要な対応を行う。（⑩、⑪を除く。）

点検月日 （Ａ：始業、Ｂ：終業：Ｃ：大雨、Ｄ：中震、Ｅ：ほか）		／ （　　）	／ （　　）	／ （　　）	／ （　　）	／ （　　）	／ （　　）	／ （　　）	／ （　　）	／ （　　）	備考
点検項目	①　切土勾配が丁張りと合わなくなった										
	②　切土部などに新たに亀裂が見つかった										
	③　切土部や底面などに“はらみ”が見つかった										
	④　切土部の底面などに落石が見つかった										
	⑤　切土部などの一部に崩壊が見つかった										
	⑥　切土部に地下水（湧水）が出てきた										
	⑦　切土部などに浮石・転石が見つかった										
	⑧　周辺の樹木の傾きが変わった										
	⑨　周辺の構造物に変状が見つかった										
	※下記の⑩、⑪項目の点検の結果、○が付いた場合は直ちに改善する。（改善により、変状時点検表には移行する必要はなくなる。）										
	⑩　降雨時に斜面の排水がスムーズでない										
	⑪　降雨時の法面保護対策（シート等）に異常がある										
	⑫　「設計・施工段階別点検表」のうち、特記すべき現象が見つかった										
	⑬　その他（　　）										
備考	変状場所、変状時刻、変状状況、改善状況など										
点検者サイン											
確認者サイン											