

高圧受電設備更新仕様書

工事場所：国立療養所 宮古南静園
沖縄県宮古島市平良字島尻 888 番地

工 期：令和3年11月19日から令和4年3月31日まで

工事概要：本工事は高圧受電設備盤内の電子指示計器の表示液晶が劣化しており、指示数の目視により確認ができないため、更新を行う。

工事内容：高圧受電設備盤内の電子指示計器の取替を行う。

工事範囲：受電棟内にある高圧受電設備盤内

(作業手順)

1. 既設指示計器の設定内容の確認
液晶が完全に消えているものは撤去後メーカーへ送って読み取ってもらう。
2. 既設指示計器の撤去
計器の撤去の際は1器あたり約30分停電となる。
3. 新設指示計器の取付
4. 新設指示計器の設定
既設計器から設定が読み取れなかったものは後日設定を行う。
5. 修繕工事報告書の作成
工事写真(施工前・施工状況・施工後)を撮影し提出する。