

国立療養所宮古南静園污水处理施設非常用発電設備更新工事

履行期間：契約締結日の翌日～令和4年11月30日（予定）

工事仕様

	工種	内容	数量	単位	備考
1	非常用自家発電装置	屋内・長時間形・即時始動	1	台	
	①ディーゼル機関	出力34kW(3600min-1) 仕様燃料：ディーゼル軽油(消費量9.6ℓ/h) 冷却方式：ラジエータ方式、始動方式：セルモータ始動			
	②交流発電機	容量：31.5kVA、三相発電機(3W)、電圧220V 周波数：60Hz、力率：80%、励磁：ブラスレス式			
	③自動始動盤	直流電源盤(搭載型)、バッテリー(REH形)			
	④燃料タンク	別置形※既設流用			
	⑤排気消音器	搭載形			
	⑥パッケージ	超低騒音タイプ 騒音値：4方向エネルギー平均75dB(A)			
工事費	試験運転調整費		1	式	
	諸官庁申請手数料		1	式	
	既設非常用発電機・換気扇撤去、搬出費		1	式	
	既設排気管、燃料配管、ダクト配管撤去費		1	式	
	仮設発電機設置(60KVA)、仮設ケーブル等リース 21(3週間)		1	式	
	仮設発電機設置海上輸送(沖縄本島～宮古島)		1	式	
	発電機搬入据付費	クレーン含む	1	式	
	SUS給気用換気扇	保護網、アタッチメント	2	式	
	燃料配管		1	式	
	排気配管		1	式	
	ダクト配管		1	式	
	保温工事		1	式	

