

問合せ先：(社会保険庁所管施設関係) 03-5253-1111

社会保険庁総務部経理課 高井 (内線 3548)

社会保険庁運営部企画課施設整理推進室 三浦 (内線 3624)

(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構所管施設関係)043-302-3110

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構管理部管理課 北村 (内線 406)

平成 1 8 年 4 月 7 日

社会保険庁及び独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が 所管する施設における吹付けアスベスト等の使用実態及び対応 状況について

1. 趣 旨

社会保険庁及び独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構（以下「機構」という。）が所管する施設における吹付けアスベスト等の使用実態について平成18年1月12日に調査結果の公表を行ったところであるが、その後の対応状況等について平成18年3月末現在の結果をとりまとめたものである。

2. 調査対象施設

- (1) 社会保険庁が所管する施設
 - ・社会保険事務所等の庁舎
 - ・社会保険病院等の保健・福祉施設
- (2) 機構が所管する施設
 - ・厚生年金会館等の年金福祉施設等

3. 調査対象建材

「吹付けアスベスト」及び「アスベストを含有する吹付けロックウール」等（以下「吹付けアスベスト等」という。）

4. 調査期間

平成17年8月～平成18年3月末

5. 調査結果

調査対象施設948か所のうち、吹付けアスベスト等が使用されていることが判明した施設は、前回公表時点で（分析調査中含む。）85か所であったが、その後の分析調査等により22か所については、吹付けアスベスト等が使用されていないことが判明した結果、アスベストを使用している施設は、63か所となった。これらの施設のうち、吹付けアスベスト等への対策が講じられている施設は52か所、現在工事中又は工事着手予定の施設が4か所であった。また、平成18年3月末時点において分析調査中の施設は、7か所であった。

なお、工事中又は工事着手予定の施設及び分析調査中の施設については、応急措置として、使用場所への関係者以外の立入を禁止する措置を講じていた。

○社会保険庁が所管する施設	660 か所(100%)
①吹付けアスベスト等が使用されていない施設	
	(前回 618 か所) 625 か所(94.7%)
②吹付けアスベスト等が使用されているが、封じ込め等の対策が講じられている施設	
	(前回 28 か所) 33 か所(5.0%)
③吹付けアスベスト等が使用されている施設 (②を除く) (関係者以外立入禁止とし、除去等の対策を予定している施設)	
	(前回 7 か所) 2 か所(0.3%)
④吹付けアスベスト等の有無について分析調査中	
	(前回 7 か所) 0 か所(0.0%)
○機構が所管する施設	288 か所(100%)
①吹付けアスベスト等が使用されていない施設	
	(前回 245 か所) 260 か所(90.3%)
②吹付けアスベスト等が使用されているが、封じ込め等の対策が講じられている施設	
	(前回 19 か所) 19 か所(6.6%)
③吹付けアスベスト等が使用されている施設 (②を除く) (関係者以外立入禁止とし、除去等の対策を予定している施設)	
	(前回 4 か所) 2 か所(0.7%)
④吹付けアスベスト等の有無について分析調査中	
	(前回 20 か所) 7 か所(2.4%)

※③及び④の詳細については、別紙参照。

吹付けアスベスト等対応状況(社会保険庁が所管する施設)

○前回公表時(1月12日)に吹付けアスベスト等が使用されており、応急措置として当該か所へ関係者以外立入禁止の措置を講じていた施設(除去等の対策が講じられていた施設を除く)

No.	都道府県	施設名	使用場所	対応状況等(18. 3. 31時点)
1	北海道	稚内船員保険保養所	設備関係諸室	平成18年3月28日除去工事完了。
2	千葉県	千葉社会保険病院	設備関係諸室、倉庫	平成18年2月15日封じ込め工事完了。
3	富山県	魚津社会保険事務所	設備関係諸室	平成18年2月25日除去工事完了。
4	大阪府	大阪船員保険病院	設備関係諸室、北館地下・6階廊下、北館階段	電気室(設備関係諸室)を除き、他の使用場所については、平成18年3月29日除去又は封じ込め工事完了。なお、電気室については、現在関係者以外立入禁止とし、常時施錠。平成18年7月までに除去工事完了予定。
5	兵庫県	船員保険総合福祉センター	設備関係諸室	平成17年12月28日除去工事完了。
6	大分県	湯布院厚生年金病院	設備関係諸室	平成18年2月1日除去工事完了。
7	宮崎県	宮崎社会保険病院	設備関係諸室	平成18年2月20日除去又は封じ込め工事完了。

○前回公表時(1月12日)に吹付けアスベスト等の使用の有無を分析調査中であり、応急措置として当該か所へ関係者以外立入禁止の措置を講じていた施設

No.	都道府県	施設名	使用場所	対応状況等(18. 3. 31時点)
1	北海道	帯広社会保険事務所	設備関係諸室・車庫	分析の結果アスベスト不検出。
2	宮城県	仙台社会保険病院	設備関係諸室、倉庫	平成18年3月25日封じ込め工事完了。
3	神奈川県	横浜船員保険病院	設備関係諸室	平成18年3月30日除去又は封じ込め工事完了。
4	三重県	四日市社会保険病院	設備関係諸室、倉庫	設備関係諸室については、関係者以外立入禁止とし常時施錠。現在、除去工事中。(平成18年6月除去工事完了予定。)倉庫については、分析の結果アスベスト不検出。
5	兵庫県	兵庫社会保険事務局	倉庫	分析の結果アスベスト不検出。
6	熊本県	健康保険人吉総合病院	倉庫	平成18年2月25日囲い込み工事完了。
7	熊本県	健康保険八代総合病院	設備関係諸室	平成18年3月6日除去工事完了。

吹付けアスベスト等対応状況(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が所管する施設)

○前回公表時(1月12日)に吹付けアスベスト等が使用されており、応急措置として当該か所へ関係者以外立入禁止の措置を講じていた施設(除去等の対策が講じられていた施設を除く)

No.	都道府県	施設名	使用場所	対応状況等(18. 3. 31時点)
1	北海道	厚生年金ハートピア函館	設備関係諸室	関係者以外立入禁止とし、平成18年6月までに除去工事完了予定。
2	秋田県	秋田厚生年金休暇センター	非常階段最上階天井	平成18年3月28日除去工事完了。
3	東京都	東京厚生年金会館	設備関係諸室、教室天井	平成18年3月28日除去工事完了。
4	長崎県	健康文化センター長崎厚生年金会館	天井裏等	関係者以外立入禁止とし、平成18年8月までに除去工事完了予定。

○前回公表時(1月12日)に吹付けアスベスト等の使用の有無を分析調査中であり、応急措置として当該か所へ関係者以外立入禁止の措置を講じていた施設

No.	都道府県	施設名	使用場所	対応状況等(18. 3. 31時点)
1	北海道	北海道厚生年金会館	天井裏等	関係者以外立入禁止とし常時施錠。分析結果(4月予定)により対処が必要な場合、早急に除去又は封じ込め工事予定。
2	青森県	国民年金健康保養センターつがる富士見荘	倉庫・車庫	分析の結果アスベスト不検出。
3	東京都	東京厚生年金健康づくりセンターサンピア多摩	設備関係諸室、天井裏等	分析の結果アスベスト不検出。
4	東京都	国民年金中央会館	天井裏等	分析の結果アスベスト不検出。
5	新潟県	健康文化センター新潟厚生年金会館	設備関係諸室	関係者以外立入禁止とし常時施錠。分析結果(4月予定)により対処が必要な場合、早急に除去又は封じ込め工事予定。
6	新潟県	にいがた社会保険センター	設備関係諸室	分析の結果アスベスト不検出。
7	石川県	健康文化センター石川厚生年金会館	設備関係諸室、舞台搬入口	関係者以外立入禁止とし常時施錠。分析結果(4月予定)により対処が必要な場合、早急に除去又は封じ込め工事予定。
8	山梨県	国民年金健康保養センターかすがい	設備関係諸室	関係者以外立入禁止とし常時施錠。分析結果(4月予定)により対処が必要な場合、早急に除去又は封じ込め工事予定。
9	長野県	政府管掌健康保険保養所上諏訪荘	設備関係諸室	分析の結果アスベスト不検出。

No.	都道府県	施設名	使用場所	対応状況等(18. 3. 31時点)
10	愛知県	愛知厚生年金会館	設備関係諸室、天井裏等	関係者以外立入禁止とし常時施錠。分析結果(4月予定)により対処が必要な場合、早急に除去又は封じ込め工事予定。
11	三重県	政府管掌健康保険三重保健福祉センター	天井裏等	分析の結果アスベスト不検出。
12	三重県	国民年金健康保養センターはまじま	設備関係諸室	分析の結果アスベスト不検出。
13	大阪府	大阪厚生年金会館	倉庫・車庫、設備関係諸室、ホール作業室	関係者以外立入禁止とし常時施錠。分析結果(4月予定)により対処が必要な場合、早急に除去又は封じ込め工事予定。
14	兵庫県	国民年金健康保養センターハイランドピラ姫路	設備関係諸室	分析の結果アスベスト不検出。
15	島根県	健康文化センター島根厚生年金会館	設備関係諸室、天井裏等	分析の結果アスベスト不検出。
16	徳島県	健康文化センター徳島厚生年金会館	設備関係諸室	関係者以外立入禁止とし常時施錠。分析結果(4月予定)により対処が必要な場合、早急に除去又は封じ込め工事予定。
17	熊本県	くまもと社会保険センター	設備関係諸室	分析の結果アスベスト不検出。
18	沖縄県	沖縄厚生年金休暇センター	天井裏等	分析の結果アスベスト不検出。
19	沖縄県	厚生年金沖縄うらそえ荘	設備関係諸室	分析の結果アスベスト不検出。
20	沖縄県	おきなわ社会保険センター	設備関係諸室	分析の結果アスベスト不検出。