

設置場所に関する要件を以下に示す。

項目	仕様
1. 必要と想定されるラックの仕様について	
ラックサイズ	W700mm × D1050mm × H2000mm以下
ラック数量	5台以下
ラック重量(ラック+搭載機器重量)	総重量: 3500Kg以下 ラック1台あたり: 1120Kg以下
2. 各機器を設置するために必要となる面積について	
サーバ機器面積(ラック設置面積+保守作業スペース)	13.5㎡以下
その他必要となるスペース面積(オペレータ作業場所)	20㎡以下
3. 各機器が必要とする電力量及び各機器の発熱量について	
入力電圧	AC100V (50-60Hz) AC200V (50-60Hz)
容量(A)	総容量: 175A以下 ラック1台あたり: 65A以下
消費電力(KVA)	総消費電力: 40KVA以下
総発熱量	35KWH以下
4. その他確認事項	
機器(ラック)の冷却方法について (例: 前面吸気・背面排気etc)	前面吸気または 背面排気