

設置場所に関する要件を以下に示す。

| 項目                                    | 仕様                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. 必要と想定されるラックの仕様について                 |                                      |
| ラックサイズ                                | W700mm × D1050mm × H2000mm以下         |
| ラック数量                                 | 5台以下                                 |
| ラック重量(ラック+搭載機器重量)                     | 総重量: 3500Kg以下<br>ラック1台あたり: 1120Kg以下  |
| 2. 各機器を設置するために必要となる面積について             |                                      |
| サーバ機器面積(ラック設置面積+保守作業スペース)             | 13.5㎡以下                              |
| その他必要となるスペース面積(オペレータ作業場所)             | 20㎡以下                                |
| 3. 各機器が必要とする電力量及び各機器の発熱量について          |                                      |
| 入力電圧                                  | AC100V (50-60Hz)<br>AC200V (50-60Hz) |
| 容量(A)                                 | 総容量: 175A以下<br>ラック1台あたり: 65A以下       |
| 消費電力(KVA)                             | 総消費電力: 40KVA以下                       |
| 総発熱量                                  | 35KWH以下                              |
| 4. その他確認事項                            |                                      |
| 機器(ラック)の冷却方法について<br>(例: 前面吸気・背面排気etc) | 前面吸気または<br>背面排気                      |