

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度													公表日
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I	
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	伊達市個人住宅	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	ND	—	120	11	3月22日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	伊達市個人住宅	3月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	56	ND	3月25日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	月館総合支所	3月24日	12:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39.3	ND	3月26日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	—	3月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	53	ND	3月26日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	—	3月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	85	ND	3月26日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	月館総合支所	3月25日	16:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	108	ND	3月27日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	月館総合支所	3月26日	15:08	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21.5	ND	3月27日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	伊達市個人住宅	3月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	29	ND	3月29日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	伊達市個人住宅	3月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	42	ND	3月29日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	月館総合支所	3月27日	14:48	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21.0	ND	3月28日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	月館総合支所	3月28日	14:33	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44.8	ND	3月29日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	月館総合支所	3月29日	15:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17.1	15.1	ND	37.7	ND	3月30日
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	月館総合支所	3月30日	16:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17.7	ND	3月31日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月16日	15:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	64.6	ND	3月22日
いわき市	いわき市上水道事業	—	3月17日	17:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	43.0	ND	3月19日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月18日	13:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16.3	ND	93	ND	3月22日
いわき市	いわき市上水道事業	—	3月18日	11:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	68.0	ND	3月19日
いわき市	いわき市上水道事業	—	3月19日	8:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	99.2	ND	3月21日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月19日	13:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15.6	ND	71.6	ND	3月22日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月20日	15:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	49.2	ND	3月24日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月21日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	103	ND	3月23日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき市好間町上好間字上野原地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月22日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき市平下平窪地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	4.6	—	40	7.4	3月22日

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度													公表日	
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I		
いわき市	いわき市上水道事業	いわき市泉町地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月22日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき市山玉町脇川地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	9.8	5.2	3月22日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月22日	12:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	114	ND	3月25日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月23日	14:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23.6	ND	3月25日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎(上野原)	3月23日	14:19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	116	ND	3月25日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月24日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	215	ND	3月26日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎(上野原)	3月24日	12:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	ND	3月26日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎(上野原)	3月25日	11:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30.9	ND	3月27日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月25日	13:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	3月27日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月26日	13:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	85.7	ND	3月27日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎(上野原)	3月26日	10:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22.7	ND	3月27日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月27日	12:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	67.5	ND	3月28日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎(上野原)	3月27日	10:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月28日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月28日	12:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	42.2	ND	3月29日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎(上野原)	3月28日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月29日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月29日	13:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27.8	ND	3月30日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎(上野原)	3月29日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月30日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎	3月30日	12:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16.5	ND	3月31日
いわき市	いわき市上水道事業	いわき合同庁舎(上野原)	3月30日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月31日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	東和支所	3月17日	11:48	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17.9	ND	ND	37.4	ND	3月22日	
二本松市	二本松市上水道事業	二本松市亀谷地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	4.6	3月22日	
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市西勝田樋ノ口地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	ND	—	ND	ND	3月22日	
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田若宮地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	90	ND	3月22日	
二本松市	二本松市岳簡易水道事業	二本松市岳温泉地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	6.3	—	4.3	ND	3月22日	

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度													公表日
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I	
二本松市	二本松市上水道事業	二本松市役所	3月25日	11:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月27日
二本松市	二本松市上水道事業	金色久保地内	3月26日	10:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19.0	ND	3月27日
二本松市	二本松市上水道事業	二本松市役所	3月27日	10:26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月28日
二本松市	二本松市上水道事業	二本松市役所	3月28日	10:04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月29日
二本松市	二本松市上水道事業	二本松市役所	3月29日	11:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17.6	ND	ND	33.5	ND	3月30日
<u>二本松市</u>	<u>二本松市上水道事業</u>	<u>二本松市役所</u>	<u>3月30日</u>	<u>10:30</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	<u>3月31日</u>
川俣町	川俣町水道事業	字桶の口地内	3月17日	18:18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	308	74.2	3月19日
川俣町	川俣町水道事業	字桶の口地内	3月18日	14:57	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	155	ND	3月19日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月18日	11:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15.2	ND	ND	293	ND	3月22日
川俣町	川俣町水道事業	字桶の口地内	3月19日	10:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	123	ND	3月19日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月19日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	130	ND	3月22日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月20日	12:04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	127	ND	3月24日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月21日	12:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	174	ND	3月23日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町字桶の口地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	6.1	—	130	13	3月22日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	川俣町飯坂地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	40	ND	3月22日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月22日	11:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	68.8	ND	3月25日
川俣町	川俣町水道事業	字桶の口地内	3月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	62	ND	3月25日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月23日	11:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	76.8	ND	3月25日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月24日	11:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	49.9	ND	3月26日
川俣町	川俣町水道事業	字桶の口地内	3月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	35	ND	3月26日
川俣町	川俣町水道事業	字桶の口地内	3月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	24	ND	3月26日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月25日	11:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37.5	ND	3月27日
川俣町	—	川俣町山木屋地内	3月25日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39.7	ND	3月27日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町字桶の口地内	3月26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	26	ND	3月29日

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度													公表日	
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I		
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	川俣町飯坂地内	3月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	40	ND	3月26日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月26日	11:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37.2	ND	3月27日
川俣町	—	川俣町山木屋地内	3月26日	13:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13.9	ND	ND	ND	3月27日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月27日	10:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	67.0	ND	3月28日
川俣町	—	川俣町山木屋地内	3月27日	13:46	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月28日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月28日	11:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33.6	ND	3月29日
川俣町	—	川俣町山木屋地内	3月28日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月29日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町字桶の口地内	3月28日	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19	ND	3月30日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月29日	11:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14.6	ND	3月30日
川俣町	—	川俣町山木屋地内	3月29日	14:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14.8	ND	3月30日
川俣町	川俣町水道事業	川俣中央公園	3月30日	11:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17.2	ND	3月31日
川俣町	二	川俣町山木屋地内	3月30日	14:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月31日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月16日	17:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	81.7	ND	3月22日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月17日	13:04	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	348	ND	3月22日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月18日	11:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27.3	29.8	ND	ND	317	ND	3月22日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月19日	11:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	161	ND	3月22日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月20日	12:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	72.2	ND	3月23日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月21日	12:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	52.3	ND	3月23日
田村市	田村市大越町水道事業	田村市大越町下大越地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	4.3	3月22日
田村市	田村市船引町水道事業	田村市船引町船引地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	ND	—	34	ND	3月22日	
田村市	田村市滝根町簡易水道事業	田村市滝根町神俣地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	8.5	ND	3月22日	
田村市	田村市滝根町入新田地区簡易水道事業	田村市滝根町個人住宅	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	7.4	3月22日	
田村市	高柴簡易水道事業(民営)	田村市個人住宅	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月22日	
田村市	田村市常葉町簡易水道事業	田村市常葉町山根地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	3.8	3月22日	

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度													公表日	
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I		
田村市	田村市常葉町簡易水道事業	田村市常葉町西向 地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月22日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月22日	11:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	60.1	ND	3月25日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月23日	11:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	48.8	ND	3月25日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月24日	11:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	107	ND	3月26日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月25日	13:28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	80.7	ND	3月27日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月26日	11:47	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	59.8	ND	3月27日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月27日	11:43	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	56.2	ND	3月28日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月28日	11:34	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	38.6	ND	3月29日
田村市	田村市大越町水道事業	田村市大越町下大 越地内	3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月29日
田村市	田村市船引町水道事業	田村市船引町船引 地内	3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	31	ND	3月29日
田村市	田村市滝根町簡易水道事業	田村市滝根町神俣 地内	3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月29日
田村市	田村市滝根町入新田地区簡易水道事 業	田村市滝根町個人 住宅	3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	8.8	ND	3月29日
田村市	高柴簡易水道事業(民営)	田村市個人住宅	3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月29日
田村市	田村市常葉町簡易水道事業	田村市常葉町西向 地内	3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月29日
田村市	田村市常葉町簡易水道事業	田村市常葉町山根 地内	3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月29日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月29日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	51.6	ND	3月30日
田村市	田村市水道事業	田村市役所	3月30日	12:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15.1	ND	3月31日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市熱海町熱海 地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	13	ND	3月22日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市富田町地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月22日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市豊田町地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	150	18	3月22日
郡山市	郡山市上水道事業	—	3月17日	18:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17.2	ND	3月19日
郡山市	郡山市上水道事業	—	3月18日	11:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月19日
郡山市	郡山市上水道事業	—	3月19日	9:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月22日

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度													公表日	
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I		
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市熱海町熱海地内	3月22日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	21	ND	3月25日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市富田町地内	3月22日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	5.1	ND	3月25日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市豊田町地内	3月22日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	75	6.7	3月25日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	3月22日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月25日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	3月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	10	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	3月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	8.8	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	3月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	59	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	3月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	3月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	6	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	3月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	3月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	42	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	3月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	3.5	-	4.8	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	柳橋浄水場	3月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	3月25日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	3月25日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	3月25日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	42	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	3月25日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	3月26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	3月26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	3月26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	52	4.2	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	3月26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	富田町地内	3月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海町地内	3月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	7.0	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	3月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	55	4.0	3月29日

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度													公表日	
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I		
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	3月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	6.5	ND	3月29日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場系の給水末端	3月30日	5:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月31日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場系の給水末端	3月30日	5:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月31日
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	3月30日	5:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28.2	ND	3月31日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場系の給水末端	3月30日	5:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月31日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月21日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	8.1	4.1	3月22日	
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月16日	14:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	69.2	ND	3月22日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月17日	14:03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	84.4	ND	3月22日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月18日	12:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	94.4	ND	3月22日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月19日	12:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54.7	ND	3月22日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月20日	13:58	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25.1	ND	3月24日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月21日	13:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	34	ND	3月23日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月22日	12:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28.1	ND	3月25日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月23日	12:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39.3	ND	3月25日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月24日	13:18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25.2	ND	3月26日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月25日	11:39	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24.3	ND	3月27日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月26日	11:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15.2	ND	3月27日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月27日	11:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15.5	ND	3月28日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月28日	11:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月29日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月28日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND	3月29日	
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月29日	11:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月30日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	3月30日	11:08	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12.7	ND	ND	ND	3月31日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	3月20日	12:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	965	153	3月21日	
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	飯樋字滝下地内	3月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	492	54.1	3月21日	

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度													公表日
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	飯舘村飯樋滝下地内	3月21日	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	12	ND	430	14	3月22日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	飯舘村臼石地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	290	47	3月22日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	飯舘村飯樋地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15	—	450	63	3月22日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	飯舘村飯樋滝下地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	12	—	430	14	3月22日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	飯舘村大倉地内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	4.8	—	ND	6.9	3月22日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	飯舘村飯樋滝下地内	3月22日	7:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	344	69	3月25日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	飯舘村飯樋滝下地内	3月23日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	220	ND	3月25日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	3月23日	9:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	162	ND	3月25日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	3月24日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	93.5	ND	3月26日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	3月24日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	88.7	ND	3月26日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	3月25日	9:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	61	ND	3月27日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	3月25日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	58.2	ND	3月27日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	3月25日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	113	ND	3月27日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	3月26日	9:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	90.0	ND	3月27日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	3月26日	8:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	111	ND	3月27日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	3月26日	9:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	179	ND	3月27日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	3月27日	9:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	69.9	ND	3月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	3月27日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	55.1	ND	3月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	3月27日	9:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	159	ND	3月28日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	3月28日	9:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44.3	ND	3月29日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	3月28日	9:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32.3	ND	3月29日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	3月28日	9:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	129	ND	3月29日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	3月29日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	35.5	ND	3月30日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	3月29日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	40.6	ND	3月30日



新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度													公表日
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	3月29日	9:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	77.2	ND	3月30日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	3月29日	7:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	43.7	ND	3月30日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	3月30日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30.4	ND	3月31日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	3月30日	10:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17.0	ND	3月31日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	3月30日	9:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	70.9	ND	3月31日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月16日	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	74.8	3月22日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月18日	13:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	105	ND	3月22日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月19日	13:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	185	ND	3月22日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月20日	14:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12.4	ND	ND	109	ND	3月24日
南相馬市	相馬地方広域水道事業	鹿島区役所	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	14	8.3	3月22日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬市内	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	47	ND	3月22日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月21日	14:07	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	137	ND	3月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	220	ND	3月22日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	3月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	3.8	ND	3月22日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月22日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	80.8	ND	3月25日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月23日	14:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	42.9	ND	3月25日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月24日	14:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	41.1	43.3	ND	71.1	ND	3月26日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月25日	14:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	46.3	ND	3月27日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月26日	13:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	35.6	ND	3月27日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	3月26日	12:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	58.2	ND	3月27日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月27日	13:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21.1	ND	3月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	3月27日	12:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	56.8	ND	3月28日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月28日	13:27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21.0	ND	3月29日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	3月28日	9:06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	51.5	ND	3月29日

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度													公表日
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	3月28日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3月29日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	3月28日	9:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16.1	ND	3月29日
南相馬市	相馬地方広域水道事業	鹿島区役所	3月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	ND	ND	3月30日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月29日	13:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27.9	ND	3月30日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	3月29日	10:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37.1	ND	3月30日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	南相馬合同庁舎	3月30日	14:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20.3	168	3月31日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	3月30日	9:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	34.8	ND	3月31日