

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I |
| 一 | 白河地方水道用水供給事業 | 芝原浄水場 | 10月4日 | 8:20 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 福島市 | 福島市水道事業 | 原子力センター福島支所 | 10月5日 | 11:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 西郷村 | 西郷村水道事業 | 真船公民館 | 10月3日 | 14:36 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西郷村 | 西郷村水道事業 | 芝原多目的集会施設 | 10月3日 | 15:03 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西郷村 | 西郷村水道事業 | 追原公民館 | 10月3日 | 14:48 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 会津若松市 | 会津若松市水道事業 | 滝沢浄水場(急速系) | 10月4日 | 9:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 会津若松市 | 会津若松市水道事業 | 東山浄水場 | 10月4日 | 9:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 会津若松市 | 会津若松市水道事業 | 大戸浄水場 | 10月4日 | 9:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 会津若松市 | 会津若松市水道事業 | 六軒浄水場 | 10月4日 | 9:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 会津若松市 | 会津若松市水道事業 | 滝沢浄水場(緩速系) | 10月4日 | 9:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 会津若松市 | 会津若松市水道事業 | 会津若松市河東町地内 | 10月4日 | 9:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 会津若松市 | 会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区) | 会津若松市湊町共和姥神地内 | 10月4日 | 9:05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 会津若松市 | 会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区) | 会津若松市湊町平潟東田面地内 | 10月4日 | 9:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 会津若松市 | 会津若松市西田面簡易水道事業 | 会津若松市湊町共和西田面地内 | 10月4日 | 9:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 平浄水場 | 10月2日 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 上野原浄水場 | 10月2日 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 泉浄水場 | 10月2日 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 山玉浄水場 | 10月2日 | 16:55 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 法田第2ポンプ場 | 10月2日 | 16:25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市川前簡易水道事業 | 川前浄水場 | 10月2日 | 14:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市遠野簡易水道事業 | 入遠野浄水場 | 10月2日 | 16:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市田人簡易水道事業 | 旅人浄水場 | 10月2日 | 15:55 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 白河市 | 白河市水道事業 | 白河市立石山地内 | 10月3日 | 14:45 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 白河市 | 白河市水道事業 | 白河市関辺西方地内 | 10月3日 | 13:25 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 白河市 | 白河市水道事業 | 白河市表郷金山地内 | 10月3日 | 13:50 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 白河市 | 白河市五箇簡易水道事業 | 白河市田島地内 | 10月3日 | 14:05 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|----------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I |
| 白河市 | 白河市東部簡易水道事業 | 白河市大塚田地内 | 10月3日 | 13:50 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 白河市 | 白河市旗宿簡易水道事業 | 白河市表郷中野地内 | 10月3日 | 13:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 白河市 | 白河市大信簡易水道事業 | 白河市大信隈戸地内 | 10月3日 | 14:15 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 白河市 | 白河市大信簡易水道事業 | 白河市大信豊地地内 | 10月3日 | 14:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 白河市 | 白河市赤仁田給水施設 | 白河市大信隈戸赤仁田地内 | 10月3日 | 14:05 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 白河市 | 飲用井戸等 | 白河市大信下新城字寺平前地内 | 10月3日 | 13:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 白河市 | 飲用井戸等 | 白河市表郷梁森字焼松地内 | 10月3日 | 14:15 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 白河市 | 飲用井戸等 | 白河市東上野出島三ツ池地内 | 10月3日 | 14:50 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 白河市 | 飲用井戸等 | 白河市表郷八幡上久保田地内 | 10月3日 | 14:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 喜多方市 | 喜多方市水道事業 | 喜多方市水道庁舎 | 10月4日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 喜多方市 | 喜多方市水道事業 | 熱塩加納浄水場 | 10月4日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 喜多方市 | 喜多方市山都統合簡易水道事業 | 喜多方市山都町相川地内 | 10月4日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 喜多方市 | 喜多方市山都統合簡易水道事業 | 喜多方市山都町三津合地内 | 10月4日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 喜多方市 | 喜多方市山都統合簡易水道事業 | 喜多方市山都総合支所 | 10月4日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 喜多方市 | 喜多方市山都町一ノ木地区簡易水道事業 | 喜多方市山都町一ノ木地内 | 10月4日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 喜多方市 | 喜多方市山都町蓬萊簡易水道事業 | 喜多方市山都町蓬萊地内 | 10月4日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 喜多方市 | 喜多方市高郷簡易水道事業 | 喜多方市高郷町西羽賀地内 | 10月4日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 喜多方市 | 喜多方市揚津簡易水道事業 | 喜多方市高郷町揚津地内 | 10月4日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 喜多方市 | 喜多方市宮古専用水道 | 喜多方市山都町宮古地区 | 10月4日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 北塩原村 | 北塩原村北山・下吉簡易水道事業 | 北塩原村北山寺ノ前地内 | 10月4日 | 7:55 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 北塩原村 | 北塩原村北山・下吉簡易水道事業 | 北塩原村役場 | 10月4日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 北塩原村 | 北塩原村大塩簡易水道事業 | 北塩原村大塩中島道南地内 | 10月4日 | 6:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 北塩原村 | 北塩原村大久保簡易水道事業 | 北塩原村大塩石佛地内 | 10月4日 | 8:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 北塩原村 | 北塩原村上川前簡易水道事業 | 北塩原村大塩神林地内 | 10月4日 | 7:00 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 北塩原村 | 北塩原村桧原簡易水道事業 | 北塩原村役場桧原出張所 | 10月4日 | 7:50 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 北塩原村 | 北塩原村金山簡易水道事業 | 北塩原村桧原無縁原地内 | 10月4日 | 7:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|--------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I |
| 北塩原村 | 北塩原村早稲沢簡易水道事業 | 北塩原村桧原早稲沢地内 | 10月4日 | 7:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 北塩原村 | 北塩原村裏磐梯簡易水道事業 | 北塩原村裏磐梯支所 | 10月4日 | 7:10 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 北塩原村 | 北塩原村裏磐梯簡易水道事業 | 裏磐梯配水池 | 10月4日 | 8:10 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西会津町 | 西会津町水道事業 | 西会津町下谷出ヶ原地内 | 10月4日 | 10:47 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西会津町 | 西会津町水道事業 | 野尻地区処理施設 | 10月4日 | 10:13 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西会津町 | 西会津町奥川簡易水道事業 | 西会津町豊島新町地内 | 10月4日 | 10:01 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西会津町 | 西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業 | 西会津町群岡徳沢地内 | 10月4日 | 9:27 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西会津町 | 西会津町宝坂地区簡易水道事業 | 西会津町宝坂地内 | 10月4日 | 9:03 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西会津町 | 西会津町宝坂地区簡易水道事業 | 第3浄水場 | 10月4日 | 9:07 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西会津町 | 西会津町新郷簡易水道事業 | 新郷連絡所 | 10月4日 | 9:26 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西会津町 | 西会津町尾登地区簡易水道事業 | 西会津町登世島尾登地内 | 10月4日 | 9:02 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西会津町 | 西会津町高陽根地区簡易水道事業 | 西会津町高陽根地内 | 10月4日 | 10:11 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西会津町 | 西会津町小綱木地区簡易水道事業 | 西会津町大綱木小綱木地内 | 10月4日 | 9:44 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西会津町 | 柴崎簡易水道事業 | 西会津町豊洲柴崎地内 | 10月4日 | 10:23 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 猪苗代町 | 飲用井戸等 | 猪苗代町若宮吾妻山甲地内 | 10月3日 | 7:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 猪苗代町 | 飲用井戸等 | 猪苗代町三郷儘地内 | 10月4日 | 6:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 猪苗代町 | 飲用井戸等 | 猪苗代町山ノ神原地内 | 10月4日 | 8:05 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 猪苗代町 | 飲用井戸等 | 猪苗代町山ノ神原地内 | 10月3日 | 17:05 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 猪苗代町 | 飲用井戸等 | 猪苗代町山潟沼上山地内 | 10月4日 | 7:05 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 猪苗代町 | 飲用井戸等 | 猪苗代町不動地内 | 10月4日 | 9:05 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 湯川村 | 会津若松市水道事業 | 河沼郡湯川村桜町地内 | 10月4日 | 7:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 金山町 | 金山町川口地区簡易水道事業 | 金山町中川地内 | 10月4日 | 8:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 金山町 | 金山町玉梨八町簡易水道事業 | 金山町玉梨地内(湧水1) | 10月4日 | 7:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 金山町 | 金山町玉梨八町簡易水道事業 | 金山町八町地内 | 10月4日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 金山町 | 金山町小栗山簡易水道事業 | 金山町小栗山地内 | 10月4日 | 7:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 金山町 | 金山町横田地区簡易水道事業 | 金山町横田地内 | 10月4日 | 7:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I |
| 金山町 | 金山町沼沢簡易水道事業 | 金山町沼沢地内 | 10月4日 | 8:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 金山町 | 金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業 | 金山町滝沢地内 | 10月4日 | 7:05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 昭和村松山地区簡易水道事業 | 昭和村松山地内 | 10月4日 | 8:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 昭和村昭和地区簡易水道事業 | 昭和村野尻地内 | 10月4日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 昭和村昭和地区簡易水道事業 | 昭和村役場 | 10月4日 | 8:40 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 昭和村大芦地区簡易水道事業 | 大芦地区第3水源 浄水場 | 10月4日 | 8:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 昭和村 | 昭和村小野川地区簡易水道事業 | 昭和村小野川地内 | 10月4日 | 8:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 西郷村 | 西郷村水道事業 | 上羽太児童館 | 10月3日 | 14:23 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 西郷村 | 西郷村水道事業 | 西郷配水場 | 10月3日 | 14:50 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 中島村 | 中島村簡易水道事業 | 中島村浄水場 | 10月3日 | 15:00 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 矢吹町 | 矢吹町水道事業 | 矢吹町明新下地内 | 10月3日 | 18:15 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 矢吹町 | 矢吹町水道事業 | 矢吹町堰の上地内 | 10月3日 | 18:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 棚倉町 | 棚倉町水道事業 | 八幡沢配水池 | 10月3日 | 13:15 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 棚倉町 | 棚倉町水道事業 | 堤浄水場 | 10月3日 | 13:50 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 棚倉町 | 棚倉町山岡簡易水道事業 | 山岡浄水場 | 10月3日 | 13:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 棚倉町 | 棚倉町高野西部簡易水道事業 | 棚倉町漆草地内 | 10月3日 | 13:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 棚倉町 | 棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業 | 棚倉町瀬ヶ野地内 | 10月3日 | 13:20 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 棚倉町 | 飲用井戸等 | 棚倉町戸中字川前 地内 | 10月3日 | 13:45 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 矢祭町 | 矢祭町第一簡易水道事業 | 矢祭町体育センター | 10月3日 | 13:10 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 矢祭町 | 矢祭町第一簡易水道事業 | 矢祭町役場 | 10月3日 | 13:55 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 矢祭町 | 矢祭町第二簡易水道事業 | 下関河内多目的集 会施設 | 10月3日 | 13:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 塙町 | 塙町水道事業 | 川上加圧ポンプ場 | 10月3日 | 13:38 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 塙町 | 塙町水道事業 | 笹原公民館 | 10月3日 | 13:29 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 塙町 | 塙町水道事業 | 上渋井加圧ポンプ 場 | 10月3日 | 13:10 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 塙町 | 塙町水道事業 | 塙町竹之内地内 | 10月3日 | 13:15 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 塙町 | 塙町水道事業 | 塙町台宿地内 | 10月3日 | 13:45 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I |
| 塙町 | 塙町水道事業 | 植田地区公民館 | 10月3日 | 13:45 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 塙町 | 塙町水道事業 | 中塙集会所 | 10月3日 | 13:20 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 鮫川村 | 鮫川村渡瀬簡易水道事業 | 鮫川村渡瀬地内 | 10月3日 | 13:50 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 鮫川村 | 飲用井戸等 | 鮫川村青生野地内 (湧水2) | 10月3日 | 13:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 広野町 | 双葉地方水道事業 | 小滝平浄水場 | 10月2日 | 14:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを指す。検出下限値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³¹I、¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出下限値は、概ね5Bq/kgから15Bq/kgの範囲である。