

水道水中の放射性物質に関する 調査の実施状況

平成24年11月2日
厚生労働省健康局水道課

※前回情報提供した後、文部科学省から新たに公表された、もしくは地方公共団体や水道事業者から新たに提出頂いた検査結果をとりまとめたもので、検査結果の中で情報がない項目は空欄にしています。

※検査主体が文部科学省の検査結果は、文部科学省が公表しています。

検査主体が、地方公共団体、水道事業者の検査結果は、それぞれの機関が公表して、都道府県を通じて厚生労働省に提出頂いた結果を基に本資料を作成しています。

水道水中の放射性物質検査について

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年10月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
2	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年10月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
3	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年10月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
4	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年10月29日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
5	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年10月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
6	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年10月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
7	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年10月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
8	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年10月29日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
9	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年10月5日	ND(<0.2)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
10	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年10月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
11	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年10月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
12	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年10月29日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
13	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
14	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
15	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
16	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
17	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
18	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
19	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
20	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
21	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
22	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
23	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
24	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
25	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
26	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2012年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
27	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2012年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
28	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2012年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
29	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
30	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
31	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
32	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
33	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
34	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
35	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

36	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
37	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
38	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
39	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年10月23日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
40	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
41	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
42	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
43	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
44	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年10月30日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
45	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
46	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
47	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
48	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
49	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
50	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
51	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2012年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
52	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
53	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
54	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
55	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
56	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年9月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
57	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
58	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
59	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
60	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年9月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
61	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
62	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2012年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
63	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年9月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
64	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
65	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2012年10月5日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
66	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
67	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
68	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
69	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
70	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
71	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
72	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

73	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
74	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2012年10月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.48)
75	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2012年10月18日	ND(<0.4)	ND(<0.37)	ND(<0.56)
76	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2012年10月18日	ND(<0.35)	ND(<0.3)	ND(<0.55)
77	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2012年10月18日	ND(<0.34)	ND(<0.37)	ND(<0.6)
78	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2012年10月18日	ND(<0.43)	ND(<0.34)	ND(<0.62)
79	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年10月2日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
80	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年10月9日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
81	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年10月16日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
82	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年10月23日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
83	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
84	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
85	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
86	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年10月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
87	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
88	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
89	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年10月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
90	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
91	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2012年10月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
92	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年9月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
93	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
94	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年10月5日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
95	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
96	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年10月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
97	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
98	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年9月21日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
99	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
100	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年10月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
101	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
102	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年10月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
103	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
104	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
105	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
106	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
107	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2012年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
108	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
109	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

110	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
111	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2012年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
112	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2012年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
113	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓 (蛇口)	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
114	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
115	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓 (蛇口)	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
116	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
117	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
118	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2012年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
119	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
120	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2012年9月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
121	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2012年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
122	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2012年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
123	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2012年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
124	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
125	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
126	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2012年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
127	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
128	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
129	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2012年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
130	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2012年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
131	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
132	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
133	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
134	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
135	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
136	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
137	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
138	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
139	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2012年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
140	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
141	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2012年9月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
142	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
143	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2012年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
144	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2012年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
145	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2012年9月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
146	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2012年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

147	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2012年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
148	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2012年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
149	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2012年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
150	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2012年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
151	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2012年9月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
152	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2012年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
153	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
154	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
155	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
156	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
157	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
158	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
159	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
160	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
161	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
162	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
163	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
164	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
165	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
166	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
167	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
168	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
169	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
170	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
171	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
172	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2012年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
173	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
174	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
175	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
176	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水池	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
177	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	基石浄水場	2012年10月24日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
178	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2012年10月24日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
179	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2012年10月24日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
180	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2012年10月24日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
181	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年9月17日	ND(<0.63)	ND(<0.77)	ND(<0.68)
182	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.71)	ND(<0.77)
183	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年10月1日	ND(<0.83)	ND(<0.68)	ND(<0.74)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

184	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年10月10日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
185	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.55)	ND(<0.82)
186	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年10月22日	ND(<0.67)	ND(<0.85)	ND(<0.78)
187	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.77)	ND(<0.72)
188	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2012年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
189	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2012年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
190	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2012年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
191	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2012年10月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
192	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
193	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2012年10月2日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
194	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2012年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
195	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
196	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
197	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年10月8日	ND(<0.59)	ND(<0.71)	ND(<0.56)
198	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年10月15日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
199	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年10月22日	ND(<0.46)	ND(<0.61)	ND(<0.56)
200	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年10月29日	ND(<0.54)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
201	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年10月3日	ND(<0.47)	ND(<0.57)	ND(<0.53)
202	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年10月10日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	ND(<0.54)
203	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年10月17日	ND(<0.73)	ND(<0.52)	ND(<0.6)
204	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年10月24日	ND(<0.46)	ND(<0.51)	ND(<0.61)
205	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年10月8日	ND(<0.46)	ND(<0.68)	ND(<0.61)
206	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年10月15日	ND(<0.54)	ND(<0.65)	ND(<0.59)
207	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年10月22日	ND(<0.45)	ND(<0.68)	ND(<0.58)
208	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年10月29日	ND(<0.45)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
209	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年10月4日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
210	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年10月11日	ND(<0.54)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
211	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年10月18日	ND(<0.42)	ND(<0.51)	ND(<0.59)
212	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年10月25日	ND(<0.56)	ND(<0.55)	ND(<0.64)
213	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年10月9日	ND(<0.47)	ND(<0.61)	ND(<0.59)
214	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年10月16日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
215	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年10月23日	ND(<0.44)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
216	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年10月30日	ND(<0.55)	ND(<0.52)	ND(<0.58)
217	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年10月9日	ND(<0.64)	ND(<0.76)	ND(<0.47)
218	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年10月16日	ND(<0.62)	ND(<0.78)	ND(<0.58)
219	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年10月23日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
220	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年10月30日	ND(<0.65)	ND(<0.67)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

221	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年10月9日	ND(<0.48)	ND(<0.61)	ND(<0.58)
222	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年10月16日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
223	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年10月23日	ND(<0.46)	ND(<0.55)	ND(<0.54)
224	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年10月30日	ND(<0.52)	ND(<0.55)	ND(<0.55)
225	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年10月4日	ND(<0.41)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
226	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年10月11日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
227	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年10月18日	ND(<0.33)	ND(<0.55)	ND(<0.55)
228	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年10月25日	ND(<0.53)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
229	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.57)
230	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年10月16日	ND(<0.49)	ND(<0.54)	ND(<0.66)
231	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年10月23日	ND(<0.55)	ND(<0.61)	ND(<0.63)
232	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年10月30日	ND(<0.57)	ND(<0.47)	ND(<0.58)
233	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年10月3日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
234	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年10月10日	ND(<0.48)	ND(<0.61)	ND(<0.55)
235	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年10月17日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
236	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年10月24日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
237	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2012年10月16日	ND(<0.64)	ND(<0.6)	ND(<0.71)
238	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.48)	ND(<0.63)	ND(<0.59)
239	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年10月8日	ND(<0.51)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
240	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年10月15日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.52)
241	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年10月22日	ND(<0.42)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
242	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年10月29日	ND(<0.59)	ND(<0.65)	ND(<0.44)
243	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2012年10月31日	ND(<0.45)	ND(<0.62)	ND(<0.5)
244	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2012年10月24日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.57)
245	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2012年10月3日	ND(<0.55)	ND(<0.67)	ND(<0.57)
246	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2012年10月10日	ND(<0.57)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
247	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2012年10月2日	ND(<0.65)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
248	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2012年10月2日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.53)
249	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薺飲料水供給施設	草薺浄水場	2012年10月2日	ND(<0.46)	ND(<0.48)	ND(<0.49)
250	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年10月3日	ND(<0.54)	ND(<0.74)	ND(<0.69)
251	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.79)	ND(<0.8)
252	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.67)	ND(<0.77)
253	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.62)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
254	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年10月3日	ND(<0.48)	ND(<0.69)	ND(<0.49)
255	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年10月10日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.56)
256	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年10月17日	ND(<0.51)	ND(<0.73)	ND(<0.54)
257	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年10月24日	ND(<0.72)	ND(<0.52)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

258	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年10月4日	ND(<0.44)	ND(<0.55)	ND(<0.53)
259	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
260	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年10月18日	ND(<0.49)	ND(<0.68)	ND(<0.54)
261	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年10月25日	ND(<0.44)	ND(<0.61)	ND(<0.65)
262	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2012年10月5日	ND(<0.47)	ND(<0.52)	ND(<0.52)
263	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
264	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
265	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
266	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年10月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
267	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
268	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
269	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
270	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
271	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
272	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
273	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
274	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
275	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
276	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
277	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
278	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2012年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
279	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
280	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
281	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
282	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
283	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2012年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
284	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年10月1日	ND(<1.1)	ND(<1.2)	ND(<0.9)
285	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
286	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
287	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
288	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
289	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年10月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
290	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
291	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
292	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
293	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
294	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2012年10月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

295	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
296	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
297	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
298	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年10月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
299	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年10月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
300	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
301	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
302	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
303	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
304	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
305	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
306	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年10月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
307	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
308	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
309	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
310	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年10月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
311	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
312	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
313	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年10月25日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
314	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年10月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
315	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
316	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
317	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
318	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2012年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
319	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年10月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
320	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年10月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
321	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
322	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年10月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
323	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年10月3日	ND(<0.83)	ND(<0.76)	ND(<0.78)
324	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.73)	ND(<0.78)
325	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年10月17日	ND(<0.64)	ND(<0.8)	ND(<0.78)
326	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年10月24日	ND(<0.67)	ND(<0.8)	ND(<0.67)
327	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年10月3日	ND(<0.63)	ND(<0.83)	ND(<0.71)
328	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年10月10日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	ND(<0.72)
329	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年10月17日	ND(<0.79)	ND(<0.76)	ND(<0.8)
330	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年10月24日	ND(<0.81)	ND(<1)	ND(<0.8)
331	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年10月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

332	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年10月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
333	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年10月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
334	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
335	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松幼稚園	2012年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
336	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
337	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
338	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND
339	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
340	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
341	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
342	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
343	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
344	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
345	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
346	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
347	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
348	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
349	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
350	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年10月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
351	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
352	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
353	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
354	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
355	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
356	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
357	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
358	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
359	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年9月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
360	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年10月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
361	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
362	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
363	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
364	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
365	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
366	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
367	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
368	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

369	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
370	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
371	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
372	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
373	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
374	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
375	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
376	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
377	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
378	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
379	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
380	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2012年10月10日	ND(<0.74)	ND(<0.87)	-
381	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2012年10月10日	ND(<0.53)	ND(<0.81)	-
382	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
383	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
384	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年10月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
385	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第4浄水場	2012年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
386	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市口栗野簡易水道事業	口栗野第2浄水場	2012年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
387	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
388	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
389	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
390	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年10月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
391	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
392	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
393	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
394	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
395	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
396	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
397	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
398	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年10月22日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
399	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
400	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
401	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
402	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
403	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2012年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
404	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
405	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

406	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
407	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	萩垣面浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
408	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
409	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
410	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
411	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
412	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
413	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
414	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
415	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
416	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
417	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
418	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
419	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
420	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
421	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
422	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年10月24日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
423	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
424	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
425	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
426	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
427	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年10月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
428	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年10月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
429	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
430	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
431	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
432	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
433	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
434	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
435	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
436	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年10月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
437	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
438	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
439	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
440	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
441	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
442	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

443	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年10月4日	ND(<0.78)	ND(<0.93)	ND(<0.69)
444	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年10月11日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	ND(<0.77)
445	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年10月18日	ND(<0.73)	ND(<0.74)	ND(<0.74)
446	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年10月25日	ND(<0.79)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
447	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年10月4日	ND(<0.9)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
448	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年10月11日	ND(<0.66)	ND(<0.81)	ND(<0.7)
449	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年10月18日	ND(<0.85)	ND(<0.77)	ND(<0.69)
450	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年10月25日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.75)
451	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2012年10月25日	ND(<0.78)	ND(<0.83)	ND(<0.84)
452	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
453	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2012年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
454	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
455	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
456	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源浄水	2012年10月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
457	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2012年10月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
458	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源浄水	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
459	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
460	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
461	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
462	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
463	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
464	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
465	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
466	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
467	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
468	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
469	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
470	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
471	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
472	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
473	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年10月29日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
474	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
475	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
476	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
477	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
478	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
479	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

480	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
481	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
482	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
483	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
484	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
485	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
486	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
487	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
488	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
489	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
490	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
491	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
492	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
493	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2012年10月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
494	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2012年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
495	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2012年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
496	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源浄水	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
497	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源浄水	2012年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
498	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2012年10月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
499	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2012年10月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
500	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
501	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
502	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
503	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
504	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年10月29日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
505	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
506	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
507	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
508	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年10月22日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
509	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
510	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
511	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
512	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
513	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
514	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
515	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2012年10月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
516	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

517	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
518	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
519	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
520	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
521	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
522	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
523	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
524	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
525	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
526	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
527	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
528	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2012年10月25日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
529	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
530	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
531	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	森田浄水場	2012年10月10日	ND(<0.49)	ND(<0.71)	-
532	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市興野簡易水道事業	興野浄水場	2012年10月24日	ND(<0.41)	ND(<0.61)	-
533	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年10月3日	ND(<0.94)	ND(<0.96)	ND(<0.88)
534	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年10月10日	ND(<0.72)	ND(<0.99)	ND(<0.91)
535	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年10月17日	ND(<0.76)	ND(<0.87)	ND(<0.82)
536	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年10月24日	ND(<0.9)	ND(<0.98)	ND(<0.82)
537	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年10月3日	ND(<0.69)	ND(<0.85)	ND(<0.85)
538	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年10月10日	ND(<0.64)	ND(<0.72)	ND(<0.65)
539	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年10月17日	ND(<0.75)	ND(<0.83)	ND(<0.76)
540	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年10月24日	ND(<0.74)	ND(<0.87)	ND(<0.75)
541	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年10月3日	ND(<0.51)	ND(<0.69)	ND(<0.71)
542	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年10月10日	ND(<0.81)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
543	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.81)	ND(<0.65)
544	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年10月24日	ND(<0.79)	ND(<0.79)	ND(<0.72)
545	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
546	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年10月17日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
547	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年10月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
548	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
549	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
550	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
551	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
552	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
553	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

554	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
555	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
556	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
557	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
558	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
559	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
560	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
561	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
562	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
563	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
564	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年10月1日	ND(<0.51)	ND(<0.7)	ND(<0.52)
565	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年10月8日	ND(<0.49)	ND(<0.55)	ND(<0.55)
566	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年10月15日	ND(<0.52)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
567	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年10月22日	ND(<0.64)	ND(<0.45)	ND(<0.4)
568	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年10月1日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.41)
569	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年10月8日	ND(<0.71)	ND(<0.64)	ND(<0.54)
570	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年10月15日	ND(<0.48)	ND(<0.52)	ND(<0.57)
571	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年10月22日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.43)
572	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年10月1日	ND(<0.51)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
573	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年10月8日	ND(<0.47)	ND(<0.68)	ND(<0.59)
574	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年10月15日	ND(<0.48)	ND(<0.57)	ND(<0.64)
575	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年10月22日	ND(<0.69)	ND(<0.5)	ND(<0.67)
576	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.66)	ND(<0.62)
577	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年10月8日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.78)
578	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.68)	ND(<0.64)
579	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年10月22日	ND(<0.54)	ND(<0.74)	ND(<0.63)
580	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
581	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
582	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
583	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
584	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年10月29日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
585	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
586	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
587	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
588	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
589	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
590	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

591	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
592	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
593	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
594	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
595	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
596	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
597	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
598	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
599	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
600	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
601	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
602	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
603	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
604	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
605	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
606	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
607	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
608	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
609	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
610	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
611	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年10月1日	ND(<0.5)	ND(<1)	-
612	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
613	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
614	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
615	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
616	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
617	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
618	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
619	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
620	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年10月22日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
621	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
622	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
623	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
624	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
625	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
626	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
627	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

628	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
629	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
630	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
631	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
632	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
633	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年10月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
634	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
635	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
636	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
637	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2012年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
638	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2012年10月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
639	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年10月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
640	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
641	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
642	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
643	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
644	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2012年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
645	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年10月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
646	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
647	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
648	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
649	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
650	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中部浄水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
651	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
652	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年9月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
653	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年9月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
654	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
655	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
656	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
657	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
658	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年10月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
659	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
660	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
661	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年9月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
662	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
663	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
664	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

665	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
666	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年10月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
667	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
668	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
669	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
670	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
671	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
672	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年9月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
673	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年9月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
674	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年9月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
675	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
676	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
677	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
678	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
679	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
680	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
681	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
682	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
683	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2012年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
684	伊勢崎市水道事業	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
685	伊勢崎市水道事業	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2012年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
686	伊勢崎市水道事業	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2012年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
687	伊勢崎市水道事業	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2012年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
688	伊勢崎市水道事業	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
689	伊勢崎市水道事業	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
690	伊勢崎市水道事業	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
691	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
692	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
693	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
694	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
695	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2012年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
696	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場(浄水場出口)	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
697	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場(浄水場出口)	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
698	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2012年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
699	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
700	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年9月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
701	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2012年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

702	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
703	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
704	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
705	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
706	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
707	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
708	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
709	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
710	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2012年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
711	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
712	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2012年10月28日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
713	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
714	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2012年10月28日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
715	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
716	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2012年10月15日	ND(<1.9)	ND(<1.8)	ND(<2.1)
717	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
718	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2012年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
719	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
720	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
721	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
722	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷浄水(給水栓)	2012年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
723	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢浄水場(給水栓)	2012年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
724	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢浄水場(給水栓)	2012年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
725	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町大倉小水道事業	大倉浄水場(給水栓)	2012年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
726	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町水道事業	深沢配水池(給水栓)	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
727	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
728	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
729	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
730	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
731	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
732	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2012年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
733	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2012年10月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
734	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2012年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
735	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2012年10月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
736	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2012年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
737	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2012年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
738	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

739	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2012年10月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
740	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2012年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
741	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2012年10月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
742	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
743	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池 出口水)	2012年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
744	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池 出口水)	2012年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<1)
745	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池 出口水)	2012年9月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
746	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池 出口水)	2012年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
747	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月3日	ND(<0.391)	ND(<0.546)	ND(<0.329)
748	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月4日	ND(<0.407)	ND(<0.364)	ND(<0.434)
749	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月5日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.376)
750	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月6日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
751	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月7日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.38)
752	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月8日	ND(<0.434)	ND(<0.428)	ND(<0.372)
753	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月9日	ND(<0.444)	ND(<0.48)	ND(<0.362)
754	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月10日	ND(<0.275)	ND(<0.398)	ND(<0.398)
755	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月11日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.264)
756	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月12日	ND(<0.443)	ND(<0.503)	ND(<0.372)
757	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月13日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.381)
758	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月14日	ND(<0.553)	ND(<0.324)	ND(<0.332)
759	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月15日	ND(<0.443)	ND(<0.48)	ND(<0.406)
760	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月16日	ND(<0.434)	ND(<0.48)	ND(<0.372)
761	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月17日	ND(<0.482)	ND(<0.428)	ND(<0.389)
762	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月18日	ND(<0.425)	ND(<0.503)	ND(<0.341)
763	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月19日	ND(<0.418)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
764	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月20日	ND(<0.367)	ND(<0.455)	ND(<0.419)
765	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月21日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
766	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月22日	ND(<0.295)	ND(<0.503)	ND(<0.4)
767	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月23日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.293)
768	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月24日	ND(<0.369)	ND(<0.455)	ND(<0.361)
769	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月25日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.317)
770	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月26日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.332)
771	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月27日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.451)
772	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.455)	ND(<0.392)
773	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月29日	ND(<0.525)	ND(<0.546)	ND(<0.38)
774	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月30日	ND(<0.391)	ND(<0.546)	ND(<0.329)
775	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年10月31日	ND(<0.566)	ND(<0.584)	ND(<0.381)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

776	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月3日	ND(<0.525)	ND(<0.546)	ND(<0.377)
777	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月4日	ND(<0.392)	ND(<0.364)	ND(<0.421)
778	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月5日	ND(<0.394)	ND(<0.455)	ND(<0.377)
779	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月6日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.359)
780	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月7日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.404)
781	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月8日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.387)
782	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月9日	ND(<0.356)	ND(<0.455)	ND(<0.413)
783	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月10日	ND(<0.525)	ND(<0.546)	ND(<0.348)
784	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月11日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.412)
785	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月12日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.396)
786	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月13日	ND(<0.391)	ND(<0.503)	ND(<0.328)
787	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月14日	ND(<0.471)	ND(<0.503)	ND(<0.369)
788	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月15日	ND(<0.312)	ND(<0.525)	ND(<0.37)
789	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月16日	ND(<0.436)	ND(<0.565)	ND(<0.421)
790	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月17日	ND(<0.383)	ND(<0.428)	ND(<0.348)
791	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月18日	ND(<0.38)	ND(<0.455)	ND(<0.368)
792	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月19日	ND(<0.342)	ND(<0.428)	ND(<0.338)
793	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月20日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.405)
794	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月21日	ND(<0.415)	ND(<0.428)	ND(<0.36)
795	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月22日	ND(<0.355)	ND(<0.525)	ND(<0.395)
796	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月23日	ND(<0.445)	ND(<0.479)	ND(<0.359)
797	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月24日	ND(<0.379)	ND(<0.455)	ND(<0.429)
798	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月25日	ND(<0.434)	ND(<0.364)	ND(<0.348)
799	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月26日	ND(<0.468)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
800	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月27日	ND(<0.356)	ND(<0.428)	ND(<0.338)
801	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月28日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.404)
802	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月29日	ND(<0.553)	ND(<0.62)	ND(<0.327)
803	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月30日	ND(<0.525)	ND(<0.546)	ND(<0.377)
804	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年10月31日	ND(<0.463)	ND(<0.398)	ND(<0.378)
805	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月3日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.4)
806	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月4日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.428)
807	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月5日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.39)
808	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月6日	ND(<0.427)	ND(<0.455)	ND(<0.361)
809	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月7日	ND(<0.391)	ND(<0.48)	ND(<0.279)
810	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月8日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.382)
811	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月9日	ND(<0.566)	ND(<0.525)	ND(<0.32)
812	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.428)	ND(<0.319)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

813	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月11日	ND(<0.436)	ND(<0.503)	ND(<0.399)
814	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月12日	ND(<0.454)	ND(<0.428)	ND(<0.434)
815	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月13日	ND(<0.415)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
816	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月14日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
817	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月15日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.381)
818	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月16日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.443)
819	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月17日	ND(<0.49)	ND(<0.503)	ND(<0.409)
820	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月18日	ND(<0.49)	ND(<0.546)	ND(<0.391)
821	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月19日	ND(<0.49)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
822	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月20日	ND(<0.443)	ND(<0.428)	ND(<0.371)
823	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月21日	ND(<0.379)	ND(<0.503)	ND(<0.406)
824	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月22日	ND(<0.327)	ND(<0.455)	ND(<0.35)
825	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月23日	ND(<0.342)	ND(<0.546)	ND(<0.363)
826	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月24日	ND(<0.312)	ND(<0.455)	ND(<0.382)
827	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月25日	ND(<0.394)	ND(<0.565)	ND(<0.391)
828	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月26日	ND(<0.356)	ND(<0.455)	ND(<0.415)
829	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月27日	ND(<0.434)	ND(<0.525)	ND(<0.398)
830	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月28日	ND(<0.462)	ND(<0.273)	ND(<0.423)
831	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月29日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.463)
832	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月30日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.4)
833	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年10月31日	ND(<0.443)	ND(<0.525)	ND(<0.392)
834	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月3日	ND(<0.51)	ND(<0.602)	ND(<0.354)
835	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月4日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.409)
836	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月5日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.343)
837	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月6日	ND(<0.503)	ND(<0.584)	ND(<0.584)
838	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月7日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.374)
839	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月8日	ND(<0.296)	ND(<0.428)	ND(<0.401)
840	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月9日	ND(<0.404)	ND(<0.455)	ND(<0.375)
841	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月10日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.427)
842	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.324)	ND(<0.353)
843	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月12日	ND(<0.462)	ND(<0.584)	ND(<0.364)
844	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月13日	ND(<0.404)	ND(<0.503)	ND(<0.296)
845	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月14日	ND(<0.422)	ND(<0.398)	ND(<0.363)
846	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月15日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.4)
847	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月16日	ND(<0.592)	ND(<0.525)	ND(<0.394)
848	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月17日	ND(<0.327)	ND(<0.455)	ND(<0.402)
849	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月18日	ND(<0.462)	ND(<0.62)	ND(<0.383)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

850	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月19日	ND(<0.38)	ND(<0.584)	ND(<0.383)
851	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月20日	ND(<0.342)	ND(<0.364)	ND(<0.434)
852	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月21日	ND(<0.275)	ND(<0.546)	ND(<0.365)
853	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月22日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.39)
854	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月23日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
855	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月24日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.295)
856	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月25日	ND(<0.327)	ND(<0.503)	ND(<0.32)
857	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月26日	ND(<0.566)	ND(<0.324)	ND(<0.392)
858	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月27日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.319)
859	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月28日	ND(<0.471)	ND(<0.455)	ND(<0.39)
860	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月29日	ND(<0.444)	ND(<0.324)	ND(<0.392)
861	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月30日	ND(<0.51)	ND(<0.602)	ND(<0.354)
862	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年10月31日	ND(<0.362)	ND(<0.503)	ND(<0.333)
863	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月3日	ND(<0.471)	ND(<0.428)	ND(<0.35)
864	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月4日	ND(<0.381)	ND(<0.48)	ND(<0.477)
865	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月5日	ND(<0.406)	ND(<0.398)	ND(<0.406)
866	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月6日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.371)
867	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月7日	ND(<0.391)	ND(<0.273)	ND(<0.369)
868	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月8日	ND(<0.293)	ND(<0.565)	ND(<0.369)
869	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月9日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
870	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月10日	ND(<0.445)	ND(<0.546)	ND(<0.397)
871	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月11日	ND(<0.424)	ND(<0.48)	ND(<0.37)
872	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月12日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.415)
873	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月13日	ND(<0.328)	ND(<0.503)	ND(<0.437)
874	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月14日	ND(<0.425)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
875	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月15日	ND(<0.415)	ND(<0.525)	ND(<0.36)
876	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月16日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.329)
877	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月17日	ND(<0.312)	ND(<0.503)	ND(<0.339)
878	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月18日	ND(<0.515)	ND(<0.455)	ND(<0.34)
879	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月19日	ND(<0.413)	ND(<0.428)	ND(<0.339)
880	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月20日	ND(<0.48)	ND(<0.455)	ND(<0.422)
881	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月21日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.405)
882	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月22日	ND(<0.434)	ND(<0.428)	ND(<0.35)
883	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月23日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
884	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月24日	ND(<0.496)	ND(<0.364)	ND(<0.339)
885	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月25日	ND(<0.327)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
886	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月26日	ND(<0.412)	ND(<0.398)	ND(<0.397)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

887	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月27日	ND(<0.465)	ND(<0.428)	ND(<0.35)
888	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月28日	ND(<0.403)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
889	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月29日	ND(<0.453)	ND(<0.48)	ND(<0.422)
890	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月30日	ND(<0.471)	ND(<0.428)	ND(<0.35)
891	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年10月31日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.329)
892	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
893	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2012年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
894	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
895	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2012年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
896	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2012年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
897	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
898	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
899	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
900	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2012年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
901	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
902	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
903	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2012年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
904	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
905	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2012年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
906	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
907	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
908	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
909	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
910	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
911	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
912	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
913	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
914	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
915	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
916	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2012年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
917	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2012年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
918	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	橋立浄水場	2012年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
919	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	別所浄水場	2012年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
920	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.43)	ND(<0.5)
921	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.43)	ND(<0.47)
922	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.48)	ND(<0.43)	ND(<0.47)
923	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	ND(<0.47)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

924	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.74)	ND(<0.53)	ND(<0.5)
925	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
926	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
927	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
928	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
929	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
930	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年10月15日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
931	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2012年10月15日	ND(<0.62)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
932	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2012年10月15日	ND(<0.83)	ND(<0.82)	ND(<0.92)
933	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2012年10月9日	ND(<3)	ND(<3)	-
934	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2012年10月9日	ND(<3)	ND(<3)	-
935	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2012年10月9日	ND(<3)	ND(<3)	-
936	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
937	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
938	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
939	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
940	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
941	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
942	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
943	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
944	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
945	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
946	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
947	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
948	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
949	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
950	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
951	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
952	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
953	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
954	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
955	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
956	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
957	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
958	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
959	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
960	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

961	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年9月28日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
962	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年10月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
963	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年10月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
964	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年10月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
965	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年9月28日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
966	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年10月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
967	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年10月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
968	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年10月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
969	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
970	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
971	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年9月28日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
972	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年10月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
973	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年10月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
974	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年10月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
975	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
976	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
977	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2012年10月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
978	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.56)	ND(<0.82)	ND(<0.6)
979	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年10月3日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
980	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年10月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
981	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年10月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
982	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年10月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
983	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	山口浄水場	2012年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
984	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	森下浄水場	2012年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
985	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2012年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
986	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2012年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
987	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2012年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
988	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
989	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
990	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
991	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
992	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
993	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
994	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
995	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
996	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
997	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

998	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
999	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1000	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1001	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1002	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1003	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1004	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1005	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1006	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1007	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1008	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1009	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1010	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1011	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1012	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1013	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1014	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1015	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1016	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1017	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1018	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1019	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1020	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1021	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1022	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1023	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1024	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1025	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1026	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1027	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1028	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1029	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1030	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1031	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1032	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1033	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1034	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1035	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1036	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1037	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1038	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1039	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1040	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1041	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1042	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年10月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1043	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1044	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1045	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1046	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年10月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1047	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1048	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1049	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1050	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1051	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1052	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1053	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1054	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1055	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1056	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1057	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1058	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1059	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1060	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1061	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1062	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1063	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1064	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1065	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1066	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1067	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月20日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1068	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1069	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1070	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1071	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1146	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1147	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1148	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年10月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1149	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1150	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1151	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1152	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1153	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1154	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1155	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2012年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1156	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2012年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1157	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2012年10月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1158	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1159	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1160	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1161	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1162	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1163	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2012年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1164	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1165	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1166	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1167	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1168	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1169	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2012年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1170	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1171	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2012年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1172	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2012年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1173	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1174	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1175	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1176	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1177	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1178	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1179	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1180	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1181	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1182	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1183	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1184	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1185	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1186	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1187	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1188	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1189	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1190	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1191	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1192	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年10月30日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1193	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1194	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1195	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1196	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1197	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1198	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1199	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1200	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1201	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1202	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1203	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1204	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1205	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1206	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1207	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1208	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
1209	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1210	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1211	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1212	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1213	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1214	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1215	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1216	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1217	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1218	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1219	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1220	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1221	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1222	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1223	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1224	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1225	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1226	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1227	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1228	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1229	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1230	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1231	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1232	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1233	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1234	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1235	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1236	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1237	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1238	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1239	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年9月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1240	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年9月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1241	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1242	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1243	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1244	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1245	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1246	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1247	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1248	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1249	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1250	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1251	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1252	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年10月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1253	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年10月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1254	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年10月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1255	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1256	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1257	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1258	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1259	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1260	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口) (給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1261	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1262	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1263	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1264	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1265	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1266	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
1267	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
1268	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
1269	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
1270	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
1271	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
1272	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
1273	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
1274	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
1275	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
1276	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
1277	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
1278	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
1279	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
1280	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
1281	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
1282	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2012年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1283	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1284	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1285	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1286	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1287	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1288	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2012年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1289	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
1290	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
1291	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
1292	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1293	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1294	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1295	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年10月22日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
1296	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1297	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1298	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1299	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1300	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1301	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1302	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1303	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1304	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1305	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1306	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1307	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1308	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1309	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1310	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年10月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1311	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1312	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1313	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1314	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1315	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1316	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1317	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1318	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1319	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年10月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1320	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1321	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1322	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1323	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1324	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1325	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1326	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1327	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月6日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1328	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1329	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1330	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1331	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1332	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1333	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1334	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1335	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1336	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1337	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1338	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1339	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1340	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1341	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1342	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1343	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1344	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1345	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1346	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1347	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1348	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1349	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1350	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1351	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1352	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2012年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1353	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1354	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1355	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1356	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1357	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1358	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1359	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1360	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1361	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1362	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1363	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1364	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1365	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1366	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2012年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1367	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1368	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1369	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1370	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1371	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1372	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1373	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1374	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1375	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1376	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1377	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1378	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1379	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2012年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1380	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1381	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1382	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年10月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1383	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1384	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1385	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1386	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1387	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1388	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1389	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1390	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1391	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1392	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1393	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1394	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1395	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1396	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1397	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1398	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1399	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1400	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1401	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1402	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1403	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1404	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1405	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1406	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1407	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1408	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1409	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1410	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1411	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1412	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1413	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1414	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1415	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2012年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1416	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1417	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1418	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1419	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1420	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1421	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1422	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1423	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1424	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1425	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1426	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1427	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1428	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1429	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1430	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1431	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1432	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1433	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1434	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1435	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1436	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1437	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1438	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1439	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1440	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1441	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2012年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1442	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1443	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1444	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1445	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1446	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1447	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2012年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1448	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1449	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1450	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1451	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1452	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1453	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2012年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1454	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年10月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1455	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1456	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1457	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1458	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年10月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1459	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1460	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1461	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1462	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1463	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1464	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1465	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1466	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1467	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1468	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1469	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1470	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1471	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1472	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月5日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1473	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1474	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1475	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1476	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1477	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1478	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1479	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1480	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1481	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1482	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1483	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1484	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1485	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1486	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1487	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1488	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1489	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1490	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1491	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1492	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1493	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1494	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1495	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1496	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1497	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1498	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1499	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1500	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1501	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1502	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1503	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月7日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1504	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1505	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1506	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1507	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1508	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1509	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1510	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1511	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1512	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1513	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1514	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1515	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1516	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1517	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1518	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1519	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月14日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2012年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2012年10月18日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2012年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
1580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2012年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2012年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2012年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1588	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1589	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1590	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1591	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1592	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1593	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1594	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1595	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1596	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
1597	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1598	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1599	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1600	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2012年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1601	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1602	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1603	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1604	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1605	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1606	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1607	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1608	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1609	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1610	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1611	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1612	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1613	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1614	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1615	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1616	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1617	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1618	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1619	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1620	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1621	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1622	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1623	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1624	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1625	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1626	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1627	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1628	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1629	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1630	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1631	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1632	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1633	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1634	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1635	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1636	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1637	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1638	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1639	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1640	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年10月22日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
1641	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年10月24日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1642	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1643	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1644	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1645	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1646	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1647	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1648	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
1649	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1650	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1651	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
1652	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1653	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1654	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
1655	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1656	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1657	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
1658	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
1659	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
1660	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1661	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1662	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
1663	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1664	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1665	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1666	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1667	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1668	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1669	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1670	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1671	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1672	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1673	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1674	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1675	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1676	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1677	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1678	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1679	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
1680	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2012年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
1681	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1682	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1683	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
1684	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
1685	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
1686	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1687	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年9月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1688	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年9月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1689	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年9月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1690	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1691	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1692	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1693	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1694	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第一水源地	2012年10月11日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1695	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第二水源地	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1696	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第三水源地	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1697	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	石橋水源地給水栓	2012年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
1698	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	米神水源地	2012年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1699	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第二水源地	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1700	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第三水源地	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1701	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎 給水栓	2012年9月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.2)
1702	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎 給水栓	2012年10月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1703	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1704	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1705	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1706	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1707	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2012年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1708	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリ浄水場	2012年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1709	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2012年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1710	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	宮ノ下管末給水栓	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1711	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	二ノ平管末給水栓	2012年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1712	箱根町	神奈川県	箱根町	宮城野六区簡易水道組 合	供給施設給水栓	2012年10月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1713	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1714	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年10月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1715	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2012年10月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1716	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1717	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年10月5日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
1718	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
1719	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年10月12日	ND(<0.59)	ND(<0.49)	ND(<0.71)
1720	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年10月17日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.5)
1721	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.58)
1722	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
1723	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年10月26日	ND(<0.65)	ND(<0.76)	ND(<0.63)
1724	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年10月31日	ND(<0.59)	ND(<0.54)	ND(<0.65)
1725	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年10月10日	ND(<0.59)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1726	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND(<0.67)
1727	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.56)
1728	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年10月29日	ND(<0.51)	ND(<0.66)	ND(<0.56)
1729	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年10月5日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
1730	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年10月10日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
1731	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年10月12日	ND(<0.83)	ND(<0.73)	ND(<0.47)
1732	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年10月17日	ND(<0.59)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
1733	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年10月19日	ND(<0.83)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
1734	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年10月24日	ND(<0.97)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
1735	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年10月26日	ND(<0.75)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1736	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.54)	ND(<0.64)
1737	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1738	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1739	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1740	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1741	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1742	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1743	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1744	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1745	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月4日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
1746	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月5日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
1747	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月9日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.55)
1748	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月10日	ND(<0.51)	ND(<0.76)	ND(<0.5)
1749	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.6)
1750	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月12日	ND(<0.65)	ND(<0.66)	ND(<0.56)
1751	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.6)
1752	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月16日	ND(<0.79)	ND(<0.54)	ND(<0.66)
1753	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月17日	ND(<0.75)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
1754	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月18日	ND(<0.65)	ND(<0.54)	ND(<0.65)
1755	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月19日	ND(<0.87)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
1756	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月22日	ND(<0.51)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
1757	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
1758	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月24日	ND(<0.65)	ND(<0.49)	ND(<0.6)
1759	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月25日	ND(<0.75)	ND(<0.54)	ND(<0.53)
1760	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月26日	ND(<0.87)	ND(<0.49)	ND(<0.58)
1761	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月29日	ND(<0.59)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
1762	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月30日	ND(<0.83)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
1763	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年10月31日	ND(<0.75)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
1764	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年10月5日	ND(<0.64)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
1765	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年10月9日	ND(<0.75)	ND(<0.49)	ND(<0.61)
1766	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年10月12日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
1767	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年10月16日	ND(<0.75)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
1768	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年10月19日	ND(<0.51)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
1769	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年10月23日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
1770	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年10月26日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1771	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年10月30日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	ND(<0.53)
1772	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年10月10日	ND(<0.83)	ND(<0.77)	ND(<0.62)
1773	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.81)	ND(<0.74)
1774	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年10月31日	ND(<0.75)	ND(<0.85)	ND(<0.83)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1775	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	運場浄水場	2012年10月16日	ND(<0.79)	ND(<0.81)	ND(<0.9)
1776	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年10月10日	ND(<0.75)	ND(<0.7)	ND(<0.59)
1777	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
1778	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年10月24日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
1779	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年10月31日	ND(<0.79)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
1780	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年10月5日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
1781	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年10月9日	ND(<0.51)	ND(<0.73)	ND(<0.72)
1782	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年10月12日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.5)
1783	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年10月16日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	ND(<0.75)
1784	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年10月19日	ND(<0.65)	ND(<0.66)	ND(<0.65)
1785	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年10月22日	ND(<0.83)	ND(<0.73)	ND(<0.53)
1786	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年10月26日	ND(<0.75)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
1787	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年10月30日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
1788	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年10月4日	ND(<0.58)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
1789	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.61)
1790	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	ND(<0.48)
1791	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年10月15日	ND(<0.75)	ND(<0.7)	ND(<0.61)
1792	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年10月18日	ND(<0.59)	ND(<0.66)	ND(<0.65)
1793	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年10月22日	ND(<0.83)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
1794	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年10月25日	ND(<0.59)	ND(<0.54)	ND(<0.53)
1795	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年10月29日	ND(<0.65)	ND(<0.54)	ND(<0.69)
1796	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2012年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1797	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1798	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1799	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年10月12日	ND(<0.75)	ND(<0.7)	ND(<0.63)
1800	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年10月26日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
1801	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2012年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.71)
1802	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2012年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.59)	ND(<0.51)
1803	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年10月9日	ND(<0.75)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
1804	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年10月16日	ND(<0.65)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
1805	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.6)
1806	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年10月30日	ND(<0.59)	ND(<0.82)	ND(<0.67)
1807	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	ND(<0.76)
1808	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年10月17日	ND(<0.93)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
1809	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.65)	ND(<0.72)
1810	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2012年10月24日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
1811	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1812	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.71)
1813	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年10月23日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
1814	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年10月30日	ND(<0.75)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
1815	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	塩町地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1816	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	八日市地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1817	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	山辺里地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1818	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	北新保地内給水栓	2012年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1819	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	上助測地内給水栓	2012年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1820	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	瑞雲地内給水栓	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1821	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	塩野町地内給水栓	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1822	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	宮ノ下地内給水栓	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1823	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	1系水源給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1824	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	2系水源給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1825	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	3系水源給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1826	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	貝府地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1827	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	切田地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1828	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	海老江地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1829	村上市	新潟県	村上市	村上市上水道	長政地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1830	村上市	新潟県	村上市	上海府・瀬波地区簡易水道	羽下ヶ淵地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1831	村上市	新潟県	村上市	上海府・瀬波地区簡易水道	滝の前地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1832	村上市	新潟県	村上市	上海府・瀬波地区簡易水道	大平地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1833	村上市	新潟県	村上市	上海府・瀬波地区簡易水道	野潟地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1834	村上市	新潟県	村上市	上海府・瀬波地区簡易水道	下渡地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1835	村上市	新潟県	村上市	山辺里地区簡易水道	下山田地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1836	村上市	新潟県	村上市	山辺里地区簡易水道	鑄物師地内給水栓	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1837	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2012年10月10日	ND(<0.83)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
1838	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	指合地内給水栓	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1839	村上市	新潟県	村上市	河内地区簡易水道	河内地内給水栓	2012年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1840	村上市	新潟県	村上市	千縄荃太簡易水道	荃太地内給水栓	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1841	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2012年10月3日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.62)
1842	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2012年10月17日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
1843	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	北大平地内給水栓	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1844	村上市	新潟県	村上市	薦川簡易水道	薦川地内給水栓	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1845	村上市	新潟県	村上市	葡萄簡易水道	葡萄地内給水栓	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1846	村上市	新潟県	村上市	小揚地区簡易水道	小揚地内給水栓	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1847	村上市	新潟県	村上市	今川簡易水道	今川地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1848	村上市	新潟県	村上市	八幡地区簡易水道	勝木地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1849	村上市	新潟県	村上市	府屋地区簡易水道	府屋地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1850	村上市	新潟県	村上市	北中地区簡易水道	北中地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1851	村上市	新潟県	村上市	桑川地区簡易水道	桑川地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1852	村上市	新潟県	村上市	寒川地区簡易水道	越沢地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1853	村上市	新潟県	村上市	中俣地区簡易水道	大代地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1854	村上市	新潟県	村上市	中俣地区簡易水道	小俣地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1855	村上市	新潟県	村上市	中継地区簡易水道	中継地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1856	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2012年10月24日	ND(<0.79)	ND(<0.63)	ND(<1.1)
1857	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1858	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大沢地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1859	村上市	新潟県	村上市	朴平地区簡易水道	荒川口地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1860	村上市	新潟県	村上市	山熊田地区簡易水道	山熊田地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1861	村上市	新潟県	村上市	雷地区簡易水道	雷地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1862	村上市	新潟県	村上市	荒川地区簡易水道	荒川地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1863	村上市	新潟県	村上市	中津原地区簡易水道	中津原地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1864	村上市	新潟県	村上市	上山田飲料水供給施設	上山田飲料水供給施設	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1865	村上市	新潟県	村上市	大栗田飲料水供給施設	大栗田飲料水供給施設	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1866	村上市	新潟県	村上市	板貝飲料水供給施設	板貝地内給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1867	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年10月9日	ND(<0.79)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
1868	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
1869	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2012年10月30日	ND(<0.83)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
1870	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2012年10月16日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
1871	新潟県	新潟県	糸魚川市	小滝簡易水道	小滝簡易水道水源地	2012年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.59)
1872	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2012年10月22日	ND(<0.75)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
1873	新潟県	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2012年10月10日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
1874	新潟県	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源地(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.59)	ND(<0.73)	ND(<0.73)
1875	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年10月4日	ND(<0.64)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
1876	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年10月25日	ND(<0.65)	ND(<0.66)	ND(<0.48)
1877	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年10月18日	ND(<0.59)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
1878	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.48)
1879	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2012年10月26日	ND(<1.3)	ND(<0.99)	ND(<1.2)
1880	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	菅沢浄水場	2012年10月5日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
1881	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2012年10月19日	ND(<0.83)	ND(<0.77)	ND(<0.78)
1882	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2012年10月12日	ND(<0.9)	ND(<0.95)	ND(<0.88)
1883	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年10月4日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
1884	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.61)
1885	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年10月15日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.56)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1886	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年10月18日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
1887	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年10月22日	ND(<0.79)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
1888	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
1889	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年10月29日	ND(<0.87)	ND(<0.49)	ND(<0.73)
1890	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年10月5日	ND(<0.82)	ND(<0.77)	ND(<0.84)
1891	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年10月12日	ND(<0.93)	ND(<0.79)	ND(<0.65)
1892	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年10月19日	ND(<0.75)	ND(<0.59)	ND(<0.62)
1893	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2012年10月26日	ND(<0.75)	ND(<0.9)	ND(<0.88)
1894	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年10月9日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
1895	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年10月15日	ND(<0.65)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
1896	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年10月23日	ND(<0.87)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
1897	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.75)
1898	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2012年10月4日	ND(<0.64)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
1899	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2012年10月18日	ND(<0.75)	ND(<0.73)	ND(<0.56)
1900	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年10月11日	ND(<0.93)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
1901	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.79)	ND(<0.7)
1902	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年10月4日	ND(<0.69)	ND(<0.49)	ND(<0.61)
1903	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年10月9日	ND(<0.59)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
1904	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年10月11日	ND(<0.83)	ND(<0.76)	ND(<0.61)
1905	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年10月15日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
1906	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
1907	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年10月22日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	ND(<0.69)
1908	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.79)	ND(<0.58)
1909	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年10月29日	ND(<0.75)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
1910	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年10月4日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.73)
1911	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年10月15日	ND(<0.83)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
1912	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年10月18日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.59)
1913	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.59)
1914	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年10月25日	ND(<0.83)	ND(<0.7)	ND(<0.59)
1915	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.49)	ND(<0.71)
1916	新潟県	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2012年10月11日	ND(<0.83)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
1917	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年10月9日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
1918	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年10月16日	ND(<0.65)	ND(<0.66)	ND(<0.6)
1919	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年10月23日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
1920	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年10月30日	ND(<0.65)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
1921	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年10月16日	ND(<0.93)	ND(<0.65)	ND(<0.74)
1922	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年10月23日	ND(<0.79)	ND(<0.87)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1923	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年10月30日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
1924	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.82)
1925	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年10月5日	ND(<0.58)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
1926	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年10月9日	ND(<0.65)	ND(<0.73)	ND(<0.76)
1927	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年10月12日	ND(<0.65)	ND(<0.66)	ND(<0.51)
1928	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年10月16日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
1929	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年10月19日	ND(<0.79)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
1930	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年10月23日	ND(<0.87)	ND(<0.66)	ND(<0.5)
1931	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年10月26日	ND(<0.51)	ND(<0.63)	ND(<0.44)
1932	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.79)	ND(<0.71)
1933	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2012年10月4日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
1934	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND(<0.73)
1935	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2012年10月18日	ND(<0.79)	ND(<0.65)	ND(<0.69)
1936	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2012年10月25日	ND(<0.83)	ND(<0.87)	ND(<0.69)
1937	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年10月12日	ND(<0.75)	ND(<0.49)	ND(<0.68)
1938	新潟県	新潟県	湯沢町	浅貝簡易水道	低区配水池	2012年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.49)	ND(<0.88)
1939	新潟県	新潟県	湯沢町	大島簡易水道	大島配水池	2012年10月9日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.71)
1940	新潟県	新潟県	湯沢町	八木沢簡易水道	八木沢配水池	2012年10月26日	ND(<0.65)	ND(<0.63)	ND(<0.91)
1941	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2012年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.59)	ND(<0.75)
1942	新潟県	新潟県	津南町	相吉簡易水道	相吉配水池	2012年10月16日	ND(<0.79)	ND(<0.7)	ND(<0.81)
1943	新潟県	新潟県	津南町	宮野原簡易水道	宮野原配水池	2012年10月9日	ND(<0.59)	ND(<0.66)	ND(<0.72)
1944	新潟県	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2012年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
1945	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2012年10月18日	ND(<1.1)	ND(<0.77)	ND(<0.76)
1946	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2012年10月25日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.72)
1947	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2012年10月4日	ND(<1.2)	ND(<1)	ND(<1.2)
1948	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2012年10月11日	ND(<0.79)	ND(<0.74)	ND(<0.72)
1949	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
1950	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年10月16日	ND(<0.87)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
1951	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.73)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。