

表V-3-2-2 減・断水被害額の算定方法

	用途	算定方法	給水制限率で変化する値
①	生活用	1人1日当り被害額原単位 (円/人・日) × 給水区域内の被害人口 (人) × 被害日数 (日)	1人1日当り被害額原単位 (円/人・日)
②	業務営業用	給水区域内1日当りの総生産額 (円/日) × 影響率×100 (%) × 被害日数 (日)	影響率 (%)
③	工場用	使用水量1m ³ 当りの用水効果額単価 (円/m ³) × 給水区域内1日当り使用水量 (m ³ /日) × 給水制限率×100 (%) × 被害日数 (日)	給水制限率 (%)