

表 3.1 水道施設被害状況

3月25日 20時30分現在（石川県による）

市町名	被害水道事業名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は減圧給水等)	断減水戸数		備考
				断水	減水	
	石川県水道用水供給事業	送水管数カ所漏水 (七尾市石崎地内)	復旧工事のため 能登島供給点送水停止			
七尾市	七尾上水道	送配水管数カ所破断 (岩屋～和倉系)	石崎地区断水	300		
	田鶴浜上水道	配水管数カ所漏水				
	中島上水道	配水管数カ所破断	中島地区で断水	900		
	能登島簡易水道	配水管数カ所破断(向 田地内)	向田地区等で断水	300		
輪島市	輪島市上水道 (旧輪島)	長沢配水池損壊、 配水管数カ所破断	配水池水量減少により断 水	3,000		
	(旧門前)	釧地配水池損壊、 配水管数カ所破断(給 水区域全域)	全区域で断水	2,500		
珠洲市	珠洲市上水道	配水管14カ所漏水				
羽咋市	羽咋市上水道	配水管3カ所漏水				
津幡町	津幡町上水道	配水管1カ所破断		20		夕方までに 全20戸復旧
志賀町	志賀上水道	配水管約10カ所破断	一部地区で断水	700		
	富来上水道	酒見、西海浄水場水源 (湧水、井戸)の濁水、 配水管数カ所破断	取水停止等により断水	2,900		
	熊野簡易水道	浄水場の一部損壊、 配水管数カ所漏水				
	鵜野屋飲料水 供給施設	水源(湧水)の濁水				
中能登町	中能登町上水道	配水管3カ所破断	一部地区で断水	10		夕方までに 全10戸復旧
穴水町	穴水町上水道	宇留地浄水場系導水 管数カ所破断 配水管数カ所破断	宇留地浄水場取水不能 による断水	550		
能登町	能登町上水道	配水管数カ所破断 (旧能都町地内)	旧能都町地内で一部断 水	1,700		夕方までに 1200戸復旧
	柳田簡易水道	配水管数カ所破断	一部地域で断水	400		夕方までに 380戸復旧
9市町	用水供給 1 上水道 12 簡易水道等 4			13,280		復旧 1610戸